





MIROSLAW BURTA
ZAKŁAD USŁUGOWY
08-110 SIEDLCE, UL. GRABIANOWSKA 23

PRZEBUDOWA I REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKU POLIKLINIKI W
CELU DOSTOSOWANIA DO AKTUALNYCH WARUNKÓW
TECHNICZNYCH, REMONTU INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH:
WOD-KAN, C.O., WENTYLACJI, ELEKTRYCZNYCH I
TELETECHNICZNYCH, DOCIEPLENIA ŚCIAN I STROPODACHU
BUDYNKU POLIKLINIKI, MONTAŻU INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
O MOCY 24,91 kWp, ROZBIÓRKI CZERPNI POWIETRZA I OBUDOWY
NACZYNNIA ZBIORCZEGO

RZUT II PIĘTRA – INSTALACJA SAP

RYSunek PW-E-13	SKALA: 1:100
MIEJSCE I DATA:	SIEDLCE, GRUDZIEŃ 2019
INWESTOR:	LOKALIZACJA:
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie ul. Wołoska 137, 02-507 Warszawa	Działka nr ewid. 75-105/1 ul. Starowiejska 66, 08-110 Siedlce
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Barczak MAZ/0104/PWBE/19 upr. bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia elektryczne	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Jerzy Chudowski GPB-4224/57/50/89 w specjalności sieci i instalacje elektryczne bez ograniczeń	
FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA: ELEKTRYCZNA

OZNACZENIA INSTALACJI SAP

- P1/10

—

Numer pętli / numer elementu
- Optyczna adresowalna czujka dymu DUR-4046
- Uniwersalna adresowalna czujka wielosensorowa DOT-4046
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- Adresowalny element kontrolno-sterujący EKS-4001
- Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001

- Uniwersalna Centrala Sterująca UCS 6000
- Przycisk oddymiania, uruchamiania kłap dymowych PO-63
- Trzymacz elektromagnetyczny
- oprzewodowanie systemu p.poż.
pętla dozorowe 1, 2 - YnTKSY 1x2x0,8 mm
- oprzewodowanie systemu p.poż.
pętla dozorowa 3 - HTKSHekw 1x2x0,8 mm