MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA
Z INWENTARYZACJĄ URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

obiekt: GDYNIA, ul.Morska
Jednostka ewidencyjna: 226201_1 M. Gdynia
Obręb: 0015,Grabówek
Nr sekcji: 6.224.25.06.2.1; 6.224.25.01.4.3; 6.224.25.06.2.2; 6.224.25.01.4.4; 6.224.25.01.4.2; 6.224.25.01.4.1
Nr działki: 883 i inne
Mapę zaktualizowano na dzień: 2017.12.14
Układ współrzędnych: "2000"
Układ odniesienia: Lokalny - "H mapy"
ID Pracy: PND.6640.2540.2017
Data: 2018.02.19

- : zakres opracowania
- : służebności gruntowe
- : linie rozgraniczające
- : linie zabudowy
- : osie ulic, dróg

Uwaga! Nie wyklucza się istnienia innych, nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji, lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Znaki osnowy geodezyjnej podlegają ochronie (art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)
Pomiar szczegółów terenowych metodą biegunową bez prowizorycznego ustalenia granic działek.

Teren zamknięty
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Wykonawca : Tomasz Korcz

Tomasz Korcz
Geodeta uprawniony
nr upr. 18318

Geodeta
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
inż. Tadeusz Orłowski
81-573 Gdynia, ul. Zbigniewa Marii 6 E/2
Regon 220511345, NIP 593-120-67-52
tel. 692 475 532

2018-74
21.02.2018

Rura dwudzielna D120; L=6m
2x Rura dwudzielna D120; L=8m
Na kablu EOP YAKY 4x120mm2, relacja: istn. T-2209 - istn.SO/113
Na kablu EOP YAKY 4x95mm2, relacja: istn. Z-4W/113 - istn. SO-702/113
Projektowana wstawka kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x120mm2; L=14(19)m; relacja: istn. Z-70/113 - istn. SO-702
RHDPE 110/4,0; L=9m
RHDPE 110/4,0; L=2m
Projektowana wstawka kablowa nN-0,4kV YAKXS 4x240mm2; L=24(30)m; relacja: istn. T-2209 - istn. Z-91W/65
RHDPE 110/6,3; L=16m
przecisk
Rura dwudzielna D120; L=6m
3x Rura dwudzielna D120; L=6m
Rura dwudzielna D120; L=6m
2x Rura dwudzielna D120; L=6m
3x Rura dwudzielna D120; L=6m
3x Rura dwudzielna D120; L=6m

LEGENDA:

- eN - istniejący kabel nN - 0,4kV
- - projektowany kabel nN - 0,4kV
- - projektowana rura osłonowa
- - projektowana rura osłonowa dwudzielna
- - projektowana muf a kablowa nN-0,4kV
- dN - demontowany kabel nN - 0,4kV

Oświadczam, że treść mapy stanowiącej podkład dla projektu zagospodarowania działek jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych przyjętą do zasobu powiatowego pod numerem KERG P.2262.2018.74 z dnia 21.02.2018 r.

Projektant:
mgr inż. Kamil Bachan

Biuro Projektów Hydro-Eko, ul. Ikara Tomasza 28G/4, 81-572 Gdynia	Projektant:	mgr inż. Kamil Bachan POM/0320/PBE/17 do wykonywania samodzielnych prac projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych	Data 04.2019r.
	Sprawdzający:	mgr inż. Paweł Czaplewski POM/0321/PBE/17 do wykonywania samodzielnych prac projektowych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych	

Inwestor:	Uniwersytet Morski w Gdyni 81-225 GDYNIA, ul. Morska 81-87
Adres inwestycji:	Gdynia, ul. Morska, ul. Komandorska i ul. Grabowo.
Nazwa inwestycji:	Przebudowa sieci ciepłowniczej usytuowanej na terenie UMG przy ul. Morskiej 81-87 w Gdyni
Tom	Projekt sieci elektroenergetycznej
Stadium opracowania:	Projekt wykonawczy
Nazwa rysunku:	Plan sytuacyjny

Skala 1:500
Nr rysunku E-02
Str.

Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność Biura Projektów HYDRO-EKO Sp. z o.o. Sp. k. Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Właścicieli Biura