

II.1 Zestawienie pomieszczeń

Nr	Nazwa	Powierzchnia	NAWIEW	WYWIEW	ZESPÓŁ NAWIEWNY	ZESPÓŁ WYWIEWNY	UWAGI	Krotność wymian
-	-	m ²	m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	1/h
ETAP I - PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII KLINICZNEJ								
9/2	Komunikacja	65,6	400	480	AHU.1	AHU.1	0	2,0
9/20	Sala wzmożonego nadzoru	35,4	500	400	AHU.1	AHU.1	F9	4,7
9/21	Brudownik	7,8	120	120	TR	WW.1	z 9/2	5,1
9/19	Pokój lekarzy	21,5	200	200	AHU.1	AHU.1		3,1
9/18	Pom. Socjalne	21,5	100	100	AHU.1	WW.3		1,6
9/17	WC personelu	4,5	80	130	AHU.1	WW.2	z 9/2	5,9
9/416	Magazyn leków	2,4	50	50	AHU.1	TR	Z 9/13	6,9
9/15	Magazyn sprzętu	6,8	50	50	AHU.1	TR	Z 9/13	2,5
9/13	Komunikacja	5,7	50	100	AHU.1	AHU		2,9
9/14	Pokój pielęgniarki koordynacyjnej	6,3	100	100	AHU.1	AHU.1		5,3
9/12	WC pacjentów	6,7	50	50	TR	WW.2	z 9/2	2,5
9/1	Komunikacja	17,3	100	100	AHU	AHU		1,9
9/3	Pom.techniczne	4,8	50	50	TR	WW.4	Z 9/2	3,5
9/4	Pom.przygotowania pac.	25,2	500	300	AHU.1	AHU.1	F9	6,6
9/5	Pom. techniczne	11,5	100	100	TR	WW.4		2,9
9/49	Magazyn sprzętu	2,7	0	0	AHU	TR	F9	0,0
9/8	Szatnia personelu	5,7	130	130	TR	WW.5		7,6
9/9	Umywalnia chirurg.	5,9	50	90	AHU.1	AHU.1	F9	2,8
9/6	Sala zabiegowa elektrofizjologii	65,8	3000	2600	AHU.1	AHU.1		15,2
9/10	Pom.dekontaminacji	5,3	130	130	TR	WW.6	Z 9/6, Z 9/2	8,2
9/11	Pom. porządkowe	3,9	50	50	TR	WW.6	z 9/2	4,3
9/7	Sterownia	25,8	400	350	AHU.1	AHU.1		5,2

Nr	Nazwa	Powierzchnia	NAWIEW	WYWIEW	ZESPÓŁ NAWIEWNY	ZESPÓŁ WYWIEWNY	UWAGI	Krotność wymian
-	-	m ²	m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	1/h
ETAP II - PODODDZIAŁ CHOROÓB WEWNĘTRZNYCH								
9/53	Pokój pielęgniarstwa oddziałowej	13,7	100	100	AHU.2	AHU.2		2,4
9/54	Pokój lekarzy	23,0	140	140	AHU.2	AHU.2		2,0
9/49	Komunikacja	43,7	365	130	AHU.2	AHU.2		2,8
9/56	Gabinet konsultacyjny	17,0	120	120	AHU.3	AHU.3		2,4
9/57	Pom. Techniczne	23,0	105	105	TR	WW.10	Z 9/49	1,5
9/58	Komunikacja	10,1	50	50	AHU.2	AHU.2		1,7
9/55	Pom.postmortem	5,5	80	80	TR	WW.7	Z 9/49	4,8
9/45	Kuchenska oddziałowa	23,3	150	150	AHU.2	WW.8		2,1
9/43	Pokój lekarza dyżurnego	17,1	130	130	AHU.2	TR	DO 9/44	2,5
9/44	Łazienka lekarza dyżurnego	3,9	130	130	TR	WW.7	Z 9/743	11,1
9/42	Magazyn biel.cz.	2,8	30	30	AHU.2	TR		3,6
9/38	Punkt pielęgniarstwa	9,6	60	140	AHU.2	AHU.2		2,1
9/41	Pokój przyg.-pielęg.	13,1	80	80	AHU.2	AHU.2		2,0
9/40	Pokój socjalny	13,5	100	100	AHU.2	WW.8		2,5
9/39	Magazyn sprzętu	4,8	50	50	AHU.2	TR		3,5
9/31	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	18,2	120	120	AHU.3	AHU.3		2,2
9/29	Pokój pacjentów - 1 ł	16,3	130	130	AHU.3	TR		2,7
9/30	Łazienka	3,9	130	130	TR	AHU.3		11,1
9/23	Pokój pacjentów - 4 ł	37,6	230	100	AHU.3	AHU.3		2,0
9/24	Łazienka	5,3	130	130	TR	AHU.3		8,2
9/22	Korytarz oddziałowy	65,3	500	400	AHU.2	AHU.2		2,6
9/25	Pokój pacjentów - 2 ł	24,0	130	130	AHU.3	TR	DO 9/26	1,8
9/26	Łazienka	3,8	130	130	TR	AHU.3	Z 9/25	11,4
9/28	Łazienka	3,8	130	130	TR	AHU.3	Z 9/27	11,4
9/27	Pokój pacjentów - 2 ł	25,8	130	130	AHU.3	TR	DO 9/28	1,7
9/32	Pokój pacjentów - 2 ł	25,5	130	130	AHU.3	TR	DO 9/33	1,7
9/33	Łazienka	4,2	130	130	TR	AHU.3	Z 9/32	10,3

Nr	Nazwa	Powierzchnia	NAWIEW	WYWIEW	ZESPÓŁ NAWIEWNY	ZESPÓŁ WYWIEWNY	UWAGI	Krotność wymian
-	-	m ²	m ³ /h	m ³ /h	-	-	-	1/h
9/35	Łazienka	4,2	130	130	TR	AHU.3	Z 9/34	10,3
9/34	Pokój pacjentów - 2 ł	25,0	130	130	AHU.3	TR	DO 9/35	1,7
9/36	Pokój pacjentów - 2 ł	26,2	130	130	AHU.3	TR	DO 9/37	1,7
9/37	Łazienka	4,1	130	130	TR	AHU.3	Z 9/36	10,6
9/46	Brudownik	6,6	100	100	TR	WW.9	Z 9/22	5,1
9/48	Łazienka	6,7	130	130	TR	AHU.3	Z 9/47	6,5
9/47	Pokój pacjentów - 4 ł	39,8	230	100	AHU.3	AHU.3	DO 9/48	1,9
9/50	WC NPS	5,5	50	50	TR	WW.7	Z 9/49	3,0
9/51	Korytarz oddziałowy	4,5	30	30	AHU.2	TR	DO 9/52	1,7
9/52	WC personelu	4,0	20	50	AHU.2	WW.7	Z 9/51	1,0