



WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Funkcja	
3.01	Klatka schodowa	
3.02	Komunikacja	P 305
3.03	Magazyn	
3.04	Pokój 1-osobowy	
3.05	Aneks kuchenny	P 306
3.06	Pokój dzienny	45,88m2
3.07	Pokój 2-osobowy	
3.08	Łazienka	
3.09	WC	
3.10	Aneks kuchenny	
3.11	Pokój 1-osobowy	P 307
3.12	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.13	Łazienka	
3.14	WC	
3.15	Aneks kuchenny	
3.16	Pokój 1-osobowy	P 308
3.17	Pokój 2-osobowy	33,16m2
3.18	Łazienka	
3.19	WC	

3.20	Aneks kuchenny	
3.21	Pokój 1-osobowy	P 309
3.22	Pokój 2-osobowy	33,15m2
3.23	Łazienka	
3.24	WC	
3.25	Aneks kuchenny	P 310
3.26	Pokój 1-osobowy	33,12m2
3.27	Pokój 2-osobowy	
3.28	Łazienka	
3.29	WC	
3.30	Aneks kuchenny	
3.31	Pokój 1-osobowy	P 311
3.32	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.33	Łazienka	
3.34	WC	
3.35	Aneks kuchenny	
3.36	Pokój 1-osobowy	P 312
3.37	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.38	Łazienka	
3.39	WC	

3.40	Aneks kuchenny	
3.41	Pokój 1-osobowy	P 313
3.42	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.43	Łazienka	
3.44	WC	
3.45	Aneks kuchenny	P 314
3.46	Pokój 1-osobowy	33,12m2
3.47	Pokój 2-osobowy	
3.48	Łazienka	
3.49	WC	
3.50	Aneks kuchenny	
3.51	Pokój 1-osobowy	P 315
3.52	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.53	Łazienka	
3.54	WC	
3.55	Aneks kuchenny	
3.56	Pokój 1-osobowy	P 316
3.57	Pokój 2-osobowy	33,16m2
3.58	Łazienka	
3.59	WC	

3.60	Aneks kuchenny	
3.61	Pokój 1-osobowy	P 301
3.62	Pokój 2-osobowy	33,16m2
3.63	Łazienka	
3.64	WC	
3.65	Aneks kuchenny	
3.66	Pokój 1-osobowy	P 302
3.67	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.68	Łazienka	
3.69	WC	
3.70	Aneks kuchenny	
3.71	Pokój 1-osobowy	P 303
3.72	Pokój 2-osobowy	33,13m2
3.73	Łazienka	
3.74	WC	
3.75	Aneks kuchenny	
3.76	Pokój 1-osobowy	P 304
3.77	Pokój 2-osobowy	32,72m2
3.78	Łazienka	
3.79	WC	

LEGENDA:

Wentylacja mechaniczna:

- Wk 1 50m³/h Pion wentylacyjny - kuchnia
- Wg 1 180m³/h Pion wentylacyjny - okap
- Wl 1 50m³/h Pion wentylacyjny - łazienka
- Ws 1 30m³/h Pion wentylacyjny - WC
- Wser 1 90m³/h Pion wentylacyjny - pom. serwerowni
- Wp 1 70m³/h Pion wentylacyjny - pom. pralni
- Wt 1 60m³/h Pion wentylacyjny - pom. techniczne
- Wmag 1 Pion wentylacyjny - pom. magazynowe
- Wsw 1 Pion wentylacyjny - pom. świetlicy
- Nos 1 Nawiewtrzak okienny - automatyczny
- Nhygro Nawiewtrzak okienny - hygrosterowany
- ZP POŻ Zawór przeciwpożarowy okragły
- KPOŻ Kłapa przeciwpożarowa okragła
- 50m³/h Ilość powietrza założona dla pomieszczeń
- OK...m Poziom prowadzenia instalacji podany od poziomu kondygnacji - oś kanalu
- Kanalizacja sanitarna:
- ks Ø160 PCV 1,5% Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej
- KST Pion instalacji kanalizacji sanitarnej

Wytyczne dla architektury:

Zabudowa pionów instalacyjnych - płyty g-k

UWAGI:

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi.
- W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek elemencie dokumentacji - należy zgłosić to projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody lub urządzenia technicznego nie ujętego w dokumentacji, należy zawiadomić projektanta lub inspektora nadzoru, który ustali tok postępowania.
- Przed przystąpieniem do robót instalacyjnych wszystkie wymiary, trasy, poziomy prowadzenia instalacji należy sprawdzić na budowie.
- Przed montażem ustalić na naradzie kolejność wykonywanych prac montażowych wszystkich instalacji.
- Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby uprawnionej.

Temat:				
Przebudowa budynku domu studenckiego "Akapi" Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie. dz. nr ewid. 1775/98, 1775/95 obr. 207 przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie				
Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
/INST. SANITARNE/ projektant:	mgr inż. Tomasz POTEREK	PDK/0044/POOS/12		 AB&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS 35-030 Rzeszów, ul. Rodzyńska Alko 1 tel: +48 693 751 504 +48 520 135 333 e-mail: a.buland@interia.pl
/INST. SANITARNE/ sprawdzający:	mgr inż. Tomasz TOTOŚ	POK/0208/POOS/18		