INSTALACJA WODOCIĄGOWA, INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA - RZUT II PIĘTRA
SKALA 1:100



WYKAZ POMIESZCZEŃ

Nr	Funkcja		
2.01	Klatka schodowa		
2.02	Komunikacja		
2.03	Magazyn	P 205	
2.04	Pokój 1-osobowy	P 206	45,88m2
2.05	Aneks kuchenny		
2.06	Pokój dzienny		
2.07	Pokój 2-osobowy		
2.08	Łazienka		
2.09	WC		
2.10	Aneks kuchenny	P 207	33,13m2
2.11	Pokój 1-osobowy		
2.12	Pokój 2-osobowy		
2.13	Łazienka		
2.14	WC		
2.15	Aneks kuchenny	P 208	33,16m2
2.16	Pokój 1-osobowy		
2.17	Pokój 2-osobowy		
2.18	Łazienka		
2.19	WC		

2.20	Aneks kuchenny	P 209	33,15m2
2.21	Pokój 1-osobowy		
2.22	Pokój 2-osobowy		
2.23	Łazienka		
2.24	WC		
2.25	Aneks kuchenny	P 210	33,12m2
2.26	Pokój 1-osobowy		
2.27	Pokój 2-osobowy		
2.28	Łazienka		
2.29	WC		
2.30	Aneks kuchenny	P 211	33,13m2
2.31	Pokój 1-osobowy		
2.32	Pokój 2-osobowy		
2.33	Łazienka		
2.34	WC		
2.35	Aneks kuchenny	P 212	33,13m2
2.36	Pokój 1-osobowy		
2.37	Pokój 2-osobowy		
2.38	Łazienka		
2.39	WC		

2.40	Aneks kuchenny	P 213	33,13m2
2.41	Pokój 1-osobowy		
2.42	Pokój 2-osobowy		
2.43	Łazienka		
2.44	WC		
2.45	Aneks kuchenny	P 214	33,12m2
2.46	Pokój 1-osobowy		
2.47	Pokój 2-osobowy		
2.48	Łazienka		
2.49	WC		
2.50	Aneks kuchenny	P 215	33,13m2
2.51	Pokój 1-osobowy		
2.52	Pokój 2-osobowy		
2.53	Łazienka		
2.54	WC		
2.55	Aneks kuchenny	P 216	33,16m2
2.56	Pokój 1-osobowy		
2.57	Pokój 2-osobowy		
2.58	Łazienka		
2.59	WC		

2.60	Aneks kuchenny	P 201	33,16m2
2.61	Pokój 1-osobowy		
2.62	Pokój 2-osobowy		
2.63	Łazienka		
2.64	WC		
2.65	Aneks kuchenny	P 202	33,13m2
2.66	Pokój 1-osobowy		
2.67	Pokój 2-osobowy		
2.68	Łazienka		
2.69	WC		
2.70	Aneks kuchenny	P 203	33,13m2
2.71	Pokój 1-osobowy		
2.72	Pokój 2-osobowy		
2.73	Łazienka		
2.74	WC		
2.75	Aneks kuchenny	P 204	32,72m2
2.76	Pokój 1-osobowy		
2.77	Pokój 2-osobowy		
2.78	Łazienka		
2.79	WC		

LEGENDA:

- zw Ø40 / CO 1 — Piony instalacji c.o., średnica pionu
- zw Ø40 / W 1 — Piony instalacji wody zimnej, średnica pionu
- hp DN40 / HP 1 — Piony instalacji hydrantowej, średnica pionu
- co 2x021 — Przewody instalacji centralnego z rur wielowarstwowych PE-XX/AL/PE
- zw Ø21 — Przewody instalacji wody zimnej z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE
- cw Ø21 — Przewody instalacji c.w.u. z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE
- cc Ø17 — Przewody instalacji cyrkulacji z rur wielowarstwowych PE-XC/AL/PE
- hp DN50 — Przewody instalacji ppoż - hydrantowej z rur stalowych ocynkowanych
- N=4,5 — Grzejniki stalowe płytowe dolnozasilane z wbudowanym zaworem termostatycznym, nastawa wkładki zaworowej
- 22GV H-600mm L-1000 mm — Typ grzejnika, ilość płyt / Wysokość grzejnika / Długość grzejnika
- Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe
- GŁ H-1130 mm L-500 mm — Typ grzejnika / Wysokość grzejnika / Długość grzejnika
- ZT N=3,5 — Zawór grzejnikowy termostatyczny, nastawa zaworu
- ZG — Zawór grzejnikowy powrotny
- RT — Regulator temperatury stacji cieplnej
- +20 °C / Φwym: 1614 W — Temperatura w pomieszczeniu / Zapotrzebowanie ciepła w pomieszczeniu
- SM... — Mieszkaniowa stacja cieplna do przygotowania c.w.u. z cyrkulacją
- BC SM... — Mieszkaniowa stacja cieplna do przygotowania c.w.u. bez cyrkulacji
- UM — Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii umywalkowej
- ZL — Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii zlewozmywakowej
- N — Podejście wody (zimna, ciepła) do baterii natryskowej
- U — Podejście wody (zimna) do płuczki ustępowej
- PR — Podejście wody (zimna) do pralki
- HP25 — Projektowany hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem półsztywnym DN25, L=30m. Wymiary hydrantu (w/s/g) 780x780x180mm
- Przejście p.poż. — Przejście ppoż

Opis średnic przewodów:
zw Ø - woda zimna z rur wielowarstwowych
cw Ø - woda ciepła z rur wielowarstwowych

Oznaczenie	Specyfikacja	Średnica - woda zimna	Średnica - woda ciepła
UM	Umywalka	Ø17	Ø17
ZL	Zlewozmywak	Ø17	Ø17
N	Natrysk	Ø17	Ø17
U	Płuczka ustępowa	Ø17	-
PR	Pralka	Ø21	-

Temat:

Przebudowa budynku domu studenckiego
"Akapit" Politechniki Rzeszowskiej przy ul. Akademickiej w Rzeszowie.
dz. nr ewid. 1775/98, 1775/95 obr. 207 przy ul. Akademickiej 4 w Rzeszowie

Opracowanie:	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Jednostka opracowująca:
/INST. SANITARNE/ projektant:	mgr inż. Tomasz POTEREK	PDK/0044/POOS/12		A&K PRACOWNIA PROJEKTOWA ADAM WILKOS, 35-030 Rzeszów, ul. Rodzeja Asa 1, tel.: +48 693 751 504, +48 530 133 333, e-mail: a_k.biuro@onet.pl
/INST. SANITARNE/ sprawdzający:	mgr inż. Tomasz TOTOŚ	PDK/0208/POOS/18		
				Branża: sanitarna / Faza: projekt wykonawczy
Opracowujący:				Data: lipiec 2019 / Skala: 1:100

Inwestor:	Nazwa rysunku:	Nr rys:
POLITECHNIKA RZESZOWSKA Al. Powstańców Warszawy 12 35-959 Rzeszów	Rzut II piętra Instalacja wodociągowa. Instalacja centralnego ogrzewania	S-15
		Arkusz: A2+