

KRAKÓW dnia: 2021-05-31

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Nr sprawy : KA-2/023/2021
Pismo:KA-2/201/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym
Remont pomieszczenia nr 160 FutureLab PK i naprawa balkonu drewnianego w budynku 18-3 (segment C) na terenie CEBEA Politechniki Krakowskiej ul.Lea 114 Kraków, w formule "zaprojektuj i wykonaj".

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami

Pytania Wykonawcy :

W związku z udzielonymi przez Państwa odpowiedziami na zadane pytania, poniżej przesyłamy kolejne pytania, z prośbą o udzielenie odpowiedzi. W piśmie pt. Wyjaśnienia treści SWZ z dnia 2021-05-26 w Ad5) podano że nie wszystkie pomieszczenia będą klimatyzowane oraz że typ jednostek wewnętrznych zostanie określony na etapie projektowania:

1. Prosimy o precyzyjne określenie np. poprzez obrysowanie pomieszczeń które mają być klimatyzowane.
2. Prosimy o doprecyzowanie typu jednostek wewnętrznych ściennie czy kasetonowe na typ etapie, ze względu na znaczącą różnicę w cenie pomiędzy tymi typami.

Odpowiedzi Zamawiającego :

Ad1) Klimatyzacją objęte mają zostać pomieszczenia nr 1.13, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.21

Ad2) Zamawiający będzie preferował jednostki wewnętrzne typu ściennego

KIEROWNIK
Działu Zamówień Publicznych


mgr Zofia Gajewska

