
LY95 – magistrala uziomu ogólnego
5YKY 1*185 ~LS~23
5YKY 1*185 ~LS~24
5YKY 1*120 ~LS~26
okna (mleczna szyba) za ścianką z karton-gipsu
okna (mleczna szyba) za ścianką z karton-gipsu
UWAGA–pokryto tylko oprawy oświetleniowe z modułami zasilania awaryjnego
Drabina elektryczna D400 ogniodporna E90
Kładka elektryczna D400
H p.poż.
RP1
RP2
RP3
RP4
RP5
klatka schodowa
A
B
ISTNIEJĄCA WINDA
1 000kg WCIĄGNIK
UDŹWIG 1000kg, PRĘDKOŚĆ 0.63m/s
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY O MASIE CAŁK. 2200KG, SKOK 12000mm
LEGENDA OPRAW:
INWINC2 4x28W T16 HFD E3 DSB IP65 – THORN
INWINC2 2X28W T16 HFD E3 DSB IP65 – THORN
SPECLINE ALPHA FDF 2x36w T26 HF LI – THORN
AQUAFORCE 2x28w T16 HF PC NL – THORN
modul awaryjny EM3H – THORN
VOYAGER ALU – THORN
Uwaga:
Wszystkie oprawy oświetleniowe na salach operacyjnych przyłączone zostaną do I kategorii zasilania
Około 50% opraw oświetleniowych na sali pooperacyjnej i IOM zostanie przyłączone do I kategorii zasilania
Schemat wykonania połączeń wyrównawczych w łazienkach
Schemat wykonania połączeń wyrównawczych na salach operacyjnych i pooperacyjnej
LEGENDA:
EC–CZ.O. – ZACISK WYRÓWNAWCZY WEWNĘTRZNY CZĘŚCI PRZEWODZĄCEJ OBCEJ
PE–CZ.O. – ZACISK WYRÓWNAWCZY WEWNĘTRZNY CZĘŚCI PRZEWODZĄCEJ DOSTĘPNEJ
ELEMENTY METALOWE INSTALACJI
WANNA
BRODZIK
UMYWALKA
WC
PŁYTA GRZEJNA OŚCIEŻNICA GRZEW.
ECO
INNE ELEMENTY OBCE
INSTALACJA WENTYLACYJNA
INSTALACJA CENTRALNEGO ODKURZANIA
INSTALACJA MEDYCZNA
INSTALACJA KANALIZACYJNA
GNIAZDA ZASILAJĄCE
KONSTRUKCJE METALOWE
OŚCIEŻNICA DRZWI I OKIEN
POSADZKA PRZEWODZĄCA
INNE ELEMENTY OBCE
BOLCE UZIEMIAJĄCE ZWARTO WYKONYCH
ZACISK UZIEMIAJĄCY Cu 10*2,5mm
J135mm2
PE–CZ.O. Cu10*2,5mm2
LY95 – magistrala uziomu ogólnego
LY95 – magistrala uziomu wyrównawczego
wtech
wtech Sp. z o.o. 61-112 Poznań ul. Rubież 46
tel./fax +61 8529 325 e-mail: biuro@wtech.poznan.pl
INWESTOR:
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
ul. Bukowska 70
60-479 Poznań
PROJEKTOWAŁ/OPRACOWAŁ:
mgr inż. Ryszard Kamieńczyk upr. nr 302/81/Pw
inż. Maria Kempska upr. nr 19/84/Pw
mgr inż. Maciej Śliwa
PODPIS
INWESTYCJA:
Przebudowa i rozbudowa bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu.
SPRAWDZAŁ/CY:
inż. Halina Kaczmarek upr. nr 12/Pw/94
PODPIS
BRANŻA:
Instalacje elektryczne
STADIUM / DATA:
PB
marzec 2008
SYMBOL PROJEKTU:
19/07
SKALA:
1:100
NR RYSUNKU:
PB-IE-05
TYTUŁ RYSUNKU:
Rzut piętra 2 - etap 2 (końcowy)
WLZ, połączenia wyrównawcze
oświetlenie bezpieczeństwa i ewakuacyjne