

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy **KA-2/008/2021.**
L.Dz. KA-2/283/2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ -3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Remont instalacji elektrycznej w budynku KN-1 (14-1) Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej przy ul. Kanoniczej 1 w Krakowie - etap I"**

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami.

1. Zgodnie z „Opisem instalacji” należy zwiększyć moc przyłączeniową z 40 na 100 kW. Czy z uwagi na fakt, że w przedmiarze nie ma takiej pozycji, koszty z tym zakresem prac (np. uzgodnienia z zakładem energetycznym) ponosi Zamawiający?

Ad1) Zagadnienie to jest poza zakresem obecnego etapu robót.

2. Czy czas realizacji zamówienia – 60 dni – dotyczy zakresu robót wymienionego w przedmiarze opisującym I etap zamówienia czy zakresu robót wymienionego w obu przedmiarach (etap I + etap II)?

Ad2) Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **do 60 dni** od daty przekazania placu budowy (wraz z odbiorem końcowym) zarówno dla zakresu robót wymienionego w przedmiarze opisującym I etap zamówienia (Przedmiar : Remont instalacji elektrycznej w budynku KN-1 (14-1) Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej- etap I) jak i dla zakresu obejmującego etap I + opcje (Przedmiar : Remont instalacji elektrycznej w budynku KN-1 (14-1) Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej- etap I + Przedmiar robót Remont instalacji elektrycznej w budynku KN-1 (14-1) Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej parter-komunikacja ,pom nr 1,3,4,sanitariaty s1,s2)

3. Proszę wskazać lokalizację tablicy TK-G.

Ad3) Tablica TK-G nie występuje w dokumentacji zadania, być może chodzi o tablicę TK-0 (patrz rys.E-5) lub TK-1 (patrz rys.E-2)?

Lokalizację ma rzucie pomieszczeń, patrz odpowiedź Ad4)

4. Proszę o zamieszczenie dokumentacji budowlanej i architektonicznej. Zamieszczone pliki pokazują tylko lokalizację punktów elektrycznych bez podkładu budowlanego. Jest zatem niemożliwa ocena rozmiarów pomieszczeń, grubości ścian, długości tras kablowych itp.

Ad4) W załączeniu uzupełnione materiały o rzuty obiektu – plik dokumentacja uzup.zip

5. Czy Zamawiający udostępni na obiekcie pomieszczenie dla pracowników Wykonawcy?

Ad5) Tak, pomieszczenie będzie udostępnione.

6. W jaki sposób należy zabezpieczyć szafę serwera? Czy konieczne jest i zarazem możliwe przeniesienie jej na czas prac do sąsiedniego pomieszczenia?

Ad6) Ostateczny sposób zabezpieczenia szafy serwera będzie ustalony w trybie roboczym, podczas realizacji zadania. Na obecnym etapie można przyjąć konieczność przeniesienia jej na czas prac do sąsiedniego pomieszczenia z wycofaniem okablowania

7. Proszę określić czy Zamawiający udostępni Wykonawcy media (energia elektryczna, woda) na czas realizacji prac i czy będzie wymagało to dodatkowych kosztów.

Ad7) Tą kwestię regulują zapisy projektu umowy par.7 ust.2

KIEPOWNIK
Działu Zamówień Publicznych

mgr Zofia Gajewska