

KRAKÓW dnia: 2021-08-30

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**

ul. Warszawska 24 W-9/110,

31-155 KRAKÓW

.....

[nazwa zamawiającego, adres]

KA-2/060/2021

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie tryb podstawowy na **"Przebudowa rozdzielni SN i nn oraz komór transportowych w Stacji Transformatorowej nr 2373 pomiędzy budynkami CZ-C, CZ-D WM PK"** – znak sprawy **KA-2/060/2021**.

Zamawiający, **Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**

**Dział Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie:

1. Czy w ramach postępowania KA-2/060/2021 „Przebudowa rozdzielni SN i nn oraz komór transportowych w Stacji Transformatorowej nr 2373 pomiędzy budynkami CZ-C, CZ-D WM PK" wykonanie odpływów rozdzielni RP jest w zakresie projektu? Jeśli tak to prosimy o określenie typów oraz przekrojów kabli rozdzielni RP.
2. Czy w ramach postępowania KA-2/060/2021 „Przebudowa rozdzielni SN i nn oraz komór transportowych w Stacji Transformatorowej nr 2373 pomiędzy budynkami CZ-C, CZ-D WM PK" wizja lokalna może zostać przeprowadzona w innym terminie niż 25.08.2021?

### Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad 1. Wykonanie odpływów z rozdzielni RP nie jest w zakresie postępowania. Należy wykonać, zabudować i podłączyć rozdzielnicę RP zgodnie z PT (schemat wg rys. E-5.1) natomiast odpływy do poszczególnych urządzeń pożarowych będą wykonywane w ramach oddzielnego zadania.

Ad2. Nie przewiduje się dodatkowej wizji.