

7. zastosować studnię kontrolną z przegłębieniem 0,3-0,5 m, zlokalizowaną na terenie inwestora jako ostatnia na ciągu kanalizacji,
8. zastosowane urządzenia oczyszczające winny posiadać aprobatę techniczną,
9. zapewnić dostęp do studni kontrolno-pomiarowej upoważnionym służbom,
10. do projektu opracowanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 (Dz. U. 2012.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, należy dodatkowo dołączyć odpowiednie uprawnienia branżowe projektanta oraz aktualne świadectwo przynależności do Izby Inżynierskiej,
11. warunki techniczne zachowują ważność przez 3 lata od daty wystawienia.

Z-ca Dyrektora Izby Inżynierów

Iwona Król

Otrzymują :

1x Adresat

1x a/a ID235841