

#### 6.13 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniono z istniejących hydrantów zewnętrznych Dn80 zlokalizowanych w odległości 74,5 m i 76 m od budynku.

#### 6.14 Drogi pożarowe

Wzdłuż dłuższego boku budynku od strony północnej projektuje się drogę o szerokości 4,00 m w odległości 5,00 metrów od projektowanego budynku.

- minimalna odległość drogi pożarowej od ściany budynku – 5 m
- droga usytuowana w odległości 5-15 m od ściany budynku, zapewnia dostęp do co najmniej 50 % jego obwodu zewnętrznego (rozpiętość budynku przekracza 60 m)
- szerokość drogi wynosi 4 m
- zewnętrzny promień łuku skrętu wynosi 11 m
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu na nawierzchnię jezdni – 100 kN