




UWAGI OGÓLNE:

Projektowane obwody zasilania jednostek wewnętrznych klimatyzacji zasilić z istniejącej rozdzielni piętrowej T1, która zlokalizowana jest w ciągu komunikacyjnym na parterze.

Jednostka wewnętrzna klimatyzacji (JWK) pom. 13, zasilana będzie z projektowanego obwodu rozdzielni T1:

- nowy obwód (nr 43) - zastosować zintegrowany wyłącznik nadmiarowo-prądowy z FI, 1P B10A 30mA/charakt. A

Należy zaktualizować opisy i numerację obwodów w rozdzielni T1.

| | | | |
|--|--|--|---|
| INWESTOR: | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Wieniawskiego 1 61-712 Poznań |  ul. Miętowa 3/2, 63-000 Środa Wlkp. www.grprojekt.pl tel. 660 670 813 | |
| NAZWA INWESTYCJI: | INSTALACJA KLIMATYZACJI DLA BUDYNKU WYDZIAŁU GEOGRAFII UAM SEGMENT A1, A2 – PIERWSZE PIĘTRO I POMIESZCZENIE 0.13 - PARTER | | |
| ADRES INWESTYCJI: | Poznań, ul. Krygowskiego 10, Wydział Geografii | STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY | |
| BRANŻA: | Instalacje elektryczne | Nr Upr. | Podpis |
| PROJEKTOWAŁ: | inż. Eugeniusz Greczka | 58/78/PW |  |
| OPRACOWAŁ: | mgr inż. Tomasz Bartecki | |  |
| SPRAWDZIŁ: | - | - | |
| TREŚĆ RYSUNKU: ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ ROZDZIELNICY T1 | | Skala: | Data: |
| | | -- | 05.2021 |
| | | Numer rysunku: | Numer strony: |
| | | E-05 | |