



**Znak sprawy: RMW/51/1326/2017**  
Nr pisma: PDW/3116/11001/EC/PN/2018

Kraków, dnia 15.11.2018 r.

**Pani Olga Kaczmarczyk**  
**Firma Projektowo Informatyczna K3**  
**ul. Topazowa 5/39**  
**30-798 Kraków**

Dotyczy:

**Aktualizacji warunków technicznych modernizacji węzła ciepłego zlokalizowanego w budynku Biblioteki Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.**

**Aktualne zapotrzebowanie mocy ciepłej:**

**$Q_{co} = 0,198$  MW**

**Docelowe zapotrzebowanie ciepła  $\Sigma Q = 0,2216$  MW, w tym:**

**$Q_{co} = 0,1086$  MW,  $Q_{cwu} = 0,0691$  MW,  $Q_{went} = 0,0439$  MW**

**Wnioskodawca: Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki**  
**ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków**

Nawiązując do Państwa wystąpienia oraz dotychczasowej korespondencji informujemy, że MPEC S.A. wyraża zgodę na odstępstwo od warunków technicznych modernizacji ww. węzła ciepłego, wydanych pismem nr RMW/4038/12342/PN/2017 z dnia 30.11.2017 r. w zakresie wymogów dla projektowania wewnętrznych instalacji grzewczych, tj.:

- na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania:
  - maksymalne parametry temperaturowe instalacji odbiorczej wynoszą 80/60°C i są zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego wg krzywej grzewczej stosowanej w MPEC S.A. w Krakowie.
- na potrzeby instalacji odbiorczej ciepła technologicznego:
  - w sezonie grzewczym maksymalne parametry temperaturowe projektowanej instalacji odbiorczej wynoszą 80/60°C, zmienne w funkcji temperatury powietrza zewnętrznego wg krzywej grzewczej stosowanej w MPEC S.A. w Krakowie, jak dla instalacji c.o.,
  - w sezonie letnim maksymalne parametry temperaturowe stałe wynoszą 60/40°C. Uwaga: MPEC S.A. w Krakowie dopuszcza stosowanie stałych parametrów temperaturowych jw. w okresie całego roku.

Pozostałe wytyczne oraz termin obowiązywania ww. warunków technicznych wraz z niniejszą aktualizacją pozostają bez zmian.

We wszelkiej korespondencji dotyczącej przedmiotowego zadania inwestycyjnego prosimy powoływać się na znak sprawy **RMW/51/1326/2017**.

Otrzymują:

1 x Adresat  
1 x PN  
1 x IC  
1 x IM  
1 x PDW a/a

**CZŁONEK ZARZĄDU**  
ds. Eksploatacji

*mgr inż. Marek Mazurek*

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Krakowie

30-969 Kraków. Al. Jana Pawła II 188. tel. (12) 646 52 99, tel. (12) 646 55 33, fax (12) 644 55 10. e-mail: biuro@mpec.krakow.pl

Zarząd: Marian Łyko - Prezes Zarządu; Jerzy Marcinko - Wiceprezes Zarządu - ds. Inwestycji i Rozwoju; Marek Mazurek - Członek Zarządu ds. Eksploatacji;

Witold Warzecha - Członek Zarządu ds. Logistyki;