



Dotyczy: specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na wykonanie oraz montaż systemu informacji wizualnej dla Kampusu Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr sprawy ZP/1008/U/21.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) uprzejmie informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej Zamawiający przedstawia zadane pytania i dotyczące ich odpowiedzi.

1. Wspecyfikowano stal nierdzewną malowaną proszkowo lub stal cynkowaną malowaną proszkowo. Cynkowanie ogniowe nie jest estetyczne, nie nadaje się do produkcji elementów widocznych z bliska. Elementy są zbyt duże do cynkowania galwanicznego. Konieczność spawania i/lub cięcia laserowego elementów wyklucza stosowanie stali fabrycznie ocynkowanej. W praktyce pozostaje stal nierdzewna malowana proszkowo. Standardowym (znacznie tańszym) rozwiązaniem dla tego typu produktów jest stosowanie stali czarnej malowanej proszkowo. Prawidłowe malowanie zabezpiecza przed korozją, Wykonawcy udzielają gwarancji. Prosimy o dopuszczenie standardowego rozwiązania lub potwierdzenie, że wymagane jest stosowanie wyłącznie stali nierdzewnej.

Odp.: Dopuszczamy stosownie stali czarnej malowanej proszkowo tylko wtedy, jeśli wykonawca udzieli gwarancji oraz stal będzie całkowicie i prawidłowo pomalowana.

2. W zestawieniu pojawia się np. sformułowanie "ORŁY_23_b", "ORŁY_15_b". Nie udało nam się znaleźć w dokumentacji wystąpienia słowa "orły" nigdzie poza zestawieniem. Prosimy o opis i rysunek techniczny.

Odp.: Zamawiający modyfikuje SWZ poprzez dodanie 4 kolejnych załączników dotyczących opisu przedmiotu zamówienia zawierających dokumentację techniczną pod nazwą „Orły”.


KANCLERZ
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Marcin Wysocki

