



Limanowa dnia: 2022-03-14

Pismo: NZ/10/D/P/L/2022

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **”Dostawy sprężonego tlenu med. w butlach z dzierżawą, tlenu med. ciekłego z dzierżawą zbiorników, dwutlenku węgla z dzierżawą butli oraz mieszanki 50% O2/50% N2O z dzierżawą butli, oraz przeglądy i konserwacje.”** – znak sprawy **NZ/10/D/P/L/2022**

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Zestaw nr 1

Pytanie 1: Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający będzie dzierżawić 1 zbiornik kriogeniczny na ciekły tlen medyczny czy 2 szt. ?

Aktualnie w szpitalu pracują 2 zbiorniki 3 tony i 6 ton.

Odpowiedź: Zamawiający będzie dzierżawił 2 zbiorniki.

Pytanie 2:

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia:

W formularzu cenowym Zamawiający nie wpisał butli z gazem Entonox mieszanki 50%/O2/50%N2O , podane są tylko dzierżawa butli na ten gaz, dzierżawa stojaka oraz ustniki do podawania gazu. Czy jest to omyłkowe pominięcie czy gaz nie będzie kupowany.

Odpowiedź: Zamawiający koryguje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 3:

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający będzie kupować tlen medyczny w butlach aluminiowych ciśnienie 200 bar ze zintegrowanym zaworem i przepływomierzem o pojemności 2 l i 5 l jak dotychczas i dzierżawić te butle? Jeżeli tak, bardzo proszę o umieszczenie tych produktów w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający zamawia butle o poj. 2 i 10 l LIV.

Pytanie 4:

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia: prosimy o poprawę omyłki pisarskiej w formularzu cenowym pozycja Transport butli CO₂ med. i mieszanki 50%O₂/50%N₂O - ilość wskazuje że transport dotyczy wszystkich rodzajów butli.

Odpowiedź: W załączeniu korekta szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 5:

Dotyczy zał. nr 1 do SIWZ formularz cenowy oraz opis przedmiotu zamówienia Przegład i konserwacja instalacji wewnętrznych gazów medycznych i ich zasilania wraz z wymianą uszkodzonych podzespołów - prosimy o potwierdzenie że wymiana uszkodzonych podzespołów będzie osobno rozliczana gdyż nie da się przewidzieć które części trzeba wymienić i tym samym rzetelnie wycenić tę pozycję w formularzu cenowym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 6:

Dotyczy projekt umowy dostawy : w § 7 ust. 3 prosimy aby kara była naliczana od wartości umowy pozostałej do zrealizowania, a nie od całości czyli za część która została zrealizowana bez zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 7:

Dotyczy projekt umowy dostawy : w § 7 ust. 4 prosimy aby kara była naliczana od wartości umowy pozostałej do zrealizowania, a nie od całości czyli za część która została zrealizowana bez zastrzeżeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8:

Zwracamy się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisu do umowy:

„W czasie trwania Umowy ceny ulegną zmianie raz do roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez prezesa GUS na dzień 15 stycznia. Zmiana zostanie awizowana na pierwszej fakturze wystawionej po ogłoszeniu wskaźnika

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zestaw nr 2

1. W oparciu o opis przedmiotu zamówienia, czy zamawiający dopuszcza tlen medyczny w butlach stalowych o pojemnościach odpowiednio: 0,4m³, 1,1m³, 2,1m³?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

2. Czy zamawiający wymaga poświadczenia o zastosowaniu mieszanki 50% O₂ i 50% N₂O w położnictwie?

Odpowiedź: Oświadczenie z zobowiązaniem zgodnie z opisem w SWZ.

3. Proszę o wskazanie w tabeli jakie jest zapotrzebowanie Zamawiającego na m³ mieszanki 50% O₂ i 50% N₂O?

Odpowiedź: Zamawiający koryguje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

4. Czy zamawiający zgadza się zmianę zapisu w projekcie umowy §6 pkt. 5 na „Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym bank zaksięguje środki na koncie Wykonawcy”?

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA
BAKTERIOLOGICZNA

Odpowiedź: Tak

5. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zapisu do projektu umowy w §10 o treści: "awaria urządzeń mechanicznych lub wyposażenia, eksplozja, przerwa w funkcjonowaniu systemów komunikacyjnych, niemożność uzyskania zasilania elektrycznego, utrudnienia w podstawowym zaopatrzeniu, przepisy prawne ograniczające lub uniemożliwiające danej Stronie wypełnienie swoich zobowiązań w całości lub w części."

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Centrala: 18 33 01 700
Sekretariat: 18 33 01 780
Fax: 18 33 72 778

NIP: 737-17-41-935
REGON: 000304378
Konto: BS w Limanowej
07 8804 0000 0000 0013 9494 0001



PRACOWNIA:
BAKTERIOLOGICZNA