

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **dostawę wyposażenia wraz z montażem w meble do pokoi studenckich do DS. Morasko Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:**

Część 1: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do pokoi studenckich.

Część 2: dostawa wraz z montażem wyposażenia w meble do aneksów kuchennych w pokojach studenckich.

Część 3: dostawa łóżek wraz z szufladą do pokoi studenckich.

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 8

W załącznik B do SIWZ w opisie przedmiotu zamówienia jest wpisane : **Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu zlewozmywaków jednokomorowych z ociekaczem oraz baterii zlewozmywakowych, dostarczonych przez firmę budowlaną oraz podłączenie całości do sieci wodno-kanalizacyjnej**

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie tej informacji o

1/ Czy w miejscach montażu aneksów kuchennych zostały założone zaworki przyłączeniowe wody ciepłej i zimnej?

2/ Jeżeli nie to czy zakup tych zaworków będzie leżał po stronie Wykonawcy ?

3/ Jeżeli zakup będzie leżał po stronie Wykonawcy to jakiej średnicy powinny być te zaworki?

4/ Proszę o podanie modelu baterii zlewozmywakowej oraz informacji czy bateria jest wyposażona w wężyki takiej długości, że starczą do zaworów przyłączeniowych?

5/ Czy wężyki mają tą samą wielkość gwintu co zawory przyłączeniowe?

6/ Jaka jest średnica rury kanalizacyjnej?

7/ Czy elementy zestawowe syfonu dostarczanego wraz ze zlewem przez Zamawiającego wystarczą do prawidłowego wykonania przyłącza ścieku zlewozmywakowego?

8/ Proszę o podanie modelu zlewu i syfonu oraz sposobu jego mocowania ?

Odpowiedź nr 8:

1) W wycenie montażu zlewozmywaków oraz baterii zlewozmywakowych należy uwzględnić m.in. dostawę i montaż chromowanych zaworków kątowych, odcinających, grzybkowych na podejściach wody zimnej i ciepłej.

2) Zakup będzie leżał po stronie Wykonawcy.

3) Należy przyjąć zaworki z gwintem zewnętrznym 1/2" od strony podejścia wody oraz 1/2" lub 3/8" od strony wężyków przyłączeniowych baterii zlewozmywakowej.

4) Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takiej wiedzy, odpowiedzi możemy udzielić na etapie realizacji. Zgodnie z projektem wykonawczym w pozycji 155 i 156 tabeli opisano i pokazano przykładowe baterie zlewozmywakowe dla pokoi studenckich i pokoi dla studentów z niepełnosprawnościami (Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Tabela w załączeniu). Należy uwzględnić również konieczność wycięcia otworu w blacie (lub zlewozmywaku) do montażu baterii. Jeśli zajdzie potrzeba, Zamawiający zakupi wężyki odpowiedniej długości i przekaze je Wykonawcy.

5) Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takiej wiedzy, odpowiedzi możemy udzielić na etapie realizacji.

A. Szadł. km'iv'

6) Średnica wykonanego podejścia kanalizacyjnego DN50.

7) Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takiej wiedzy, odpowiedzi możemy udzielić na etapie realizacji. Jeśli zajdzie potrzeba, Zamawiający zakupi odpowiednie łączniki kanalizacyjne i przekaze je Wykonawcy.

8) Na chwilę obecną Zamawiający nie ma takiej wiedzy, odpowiedzi możemy udzielić na etapie realizacji. Zgodnie z projektem wykonawczym w pozycji 119 tabeli opisano i pokazano przykładowy zlewozmywak dla pokoi studenckich i pokoi dla studentów z niepełnosprawnościami (Załącznik nr 1 do odpowiedzi - Tabela W ZAŁĄCZENIU). Wykonawcy zostaną przekazane zlewozmywaki jednokomorowe z ociekaczem montowane nabitowo. W wycenie należy uwzględnić konieczność montażu i dostosowania przekazanych syfonów zlewozmywakowych do wykonanych podejść kanalizacyjnych.

Pytanie nr 9

Ponadto Zamawiający wpisał że : **Wykonawca mebli będzie zobowiązany do montażu lodówek, dostarczonych przez Zamawiającego.**

Proszę o podanie modelu lodówki która ma być zabudowana oraz podanie informacji czy gniazdo prądowe jest w takiej odległości, że nie będzie wymagało przedłużania standardowego kabla chłodziarki?

Odpowiedź nr 9

Przetarg na lodówki nie został jeszcze rozstrzygnięty ale pod uwagę brane są dwa modele: model 1 – **MPM 116-CJI-17/A**, oraz model 2 – **KERNAU KBR 08122.1**. Zgodnie z projektem w każdym lokalu mieszkalnym w miejscu gdzie przewidziano lodówkę, zaprojektowano gniazdo do jej zasilania. Gniazdo znajduje się na ścianie, na wys. 0,2m od posadzki, w połowie lodówki.

Pytanie nr 10

Załącznik ABC:Prowadnice kulkowe

Treść

Prowadnice kulkowe w szafach garderobianych - jaki mają mieć faktycznie udźwig? W załączniku ABC jest podany 60kg, natomiast w opisie szafy garderobianej 45 kg. Proszę o wskazanie jakie prowadnice i gdzie mają być zastosowane.

Odpowiedź nr 10

Zgodnie z załącznikiem ACB do SWZ – Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia wspólny dla wszystkich części 1,2,3 w szufladach dolnych szaf garderobianych mają być zastosowane prowadnice o min. nośności 60 kg z samodomykaniem, z wysuwem około 90%.

Pytanie nr 11

ANEKS KUCHENNY

Treść

W opisie Aneksu Kuchennego jest uwaga o "wysokiej odporności na działanie wody"- czy w związku z tym ma być zastosowana płyta wilgocioodporna?

Odpowiedź nr 11

Nie, Zamawiający nie wymaga aby zastosowana była płyta wilgocioodporna w aneksach kuchennych – poz. nr 1,2 Załącznika B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia – część 2.

Pytanie nr 12

Aneks kuchenny

Treść

Nawiązując do poprzedniego zapytania...czy rozwiązanie w postaci ABS z klejem PUR wystarczy, żeby spełnić warunek "wysoka odporność na działanie wody"?

Odpowiedź 12

Tak, Zamawiający uzna rozwiązanie za wystarczające w aneksach kuchennych – poz. nr 1,2, Załącznika B do SWZ- Opis przedmiotu zamówienia – część 2.

Pytanie nr 13

Dokument potwierdzający brak podstaw do wykluczenia

Treść

Odpowiedź nr 13

Wykonawca zobowiązany jest złożyć informację z KRK w zakresie art. 108 ust. 1 i 109 ustawy Pzp. Spółka z o. o. składa informacje dotyczącą podmiotu zbiorowego, informacje o urzędującym członku organu zarządzającego i nadzorczego i prokurencie.






**Z-ca Kanclerza
ds. logistyczno- administracyjnych**






Maria Buzińska

**Specjalista
ds. zamówień publicznych**

mgr Aleksandra Siemińska-Lińska

Zobacz nr nrw odpowiedzi
w 8

Nr pozycji	Symbol zgodny z PNW wnętrz	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0		b	c	d	e	g	h	i		j
1 1 6	U6	Umывальник вешающийся 60	Umывальник керамический овальный с отверстием для слива, белый	48x60		warzeł E.1.12	S.2.21	S.3.21	S.4.21	S.5.21
1 1 7	ZL2	Umывальник встраиваемый в столешницу	Zlew wbudowany z wysokowartościowego konglomeratu mineralnego z mieszanki naturalnego kamienia oraz pleksiglas, sposób montażu - wpuszczany w blat 1 komorowy rozmiar odpływu 3 1/2" korek automatyczny zestaw odpływowy z syfonem w komplecie po komory 271 Kolor czarny malowany.	wg rysunku			kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
1 1 8	ZL1	Zlewomywak	Zlew wbudowany z wysokowartościowego konglomeratu mineralnego z mieszanki naturalnego kamienia oraz pleksiglas, sposób montażu - wpuszczany w blat 1,5 komorowy z odciekaczem rozmiar odpływu 3 1/2" korek automatyczny zestaw odpływowy z syfonem w komplecie po komory głównej 271 Kolor czarny malowany.	100x51,5x66		Przedział Soc. 1.16. Jednostka składowa E.1.06	kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
1 1 9	ZL3	Zlewomywak jednokomorowy	Zlewomywak wbudowany stal szlachetna 1 komora z odciekaczem stal szlachetna	63,5x50x18			pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
1 1 10	-	Zlew gospodarczy	Zlew ze stali nierdzewnej mocowany na ścianie, zaopatrzony w panel ścienny ze stali nierdzewnej. Brzeg komory mocowany na wys 65 cm	45x33x41		W.1.08 S.1.32 E.1.18	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21

Nr pozycji	Symbol zgodny z PW wntjz	Nazwa elementu	Opis	Wymiary (cm)	Rysunek/zdjęcie	Nr pom. kond. 1	Nr pom. kond. 2	Nr pom. kond. 3	Nr pom. kond. 4	Nr pom. kond. 5
0				d	e	g	h	i		
1	5	BZ1	Bateria kuchenna/umywalkowa	40x28x22		Przedział Pom. Soc. S.1.18 Słup Pom.Soc. E.1.06	kuchnie w łącznikach L2.2.2 L4.2.2	kuchnie w łącznikach L2.3.2 L4.3.2	kuchnie w łącznikach L2.4.2 L4.4.2	kuchnie w łącznikach L2.5.2 L4.5.2
1	5	BZ3	Bateria kuchenna	26.5x17		Jednoruchciowa bateria stojąca DN15 głowica ceramiczna obrotowa wyłękwa elastyczne wężyki ciśnieniowe perlator Wysięg 170mm Wykonanie wyłękwy z fragmentu. Kolor wyłękwy - czarny, pozostałe widoczne elementy baterii kolor chrom.	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie	pokoje studenckie
1	5	BZ4	Bateria zlewozmywakowa	29x26		Bateria stojąca, dwiżgnia mieszacza z boku, z wyciąganą wyłękwa, wyskokocieńniowa, ceramiczna głowica f25, wyciągana, obrotowa wyłękwa, zawór zwrotny. Wykonanie wyłękwy z fragmentu. Kolor wyłękwy - czarny, pozostałe widoczne elementy baterii kolor chrom.	pokoje studenckie dla NSP.	pokoje studenckie dla NSP.	pokoje studenckie dla NSP.	pokoje studenckie dla NSP.
1	5	BZ5	Bateria do zlewu gospodarczego	20x16		W.1.08 S.1.32 E.1.18	pom. śr. czyst. S.2.21	pom. śr. czyst. S.3.21	pom. śr. czyst. S.4.21	pom. śr. czyst. S.5.21