



LEGENDA:

- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 120
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE REI 60
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 120
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI REI 60
- ŚCIANY O WYMAGANEJ ODPORNOŚCI EI 60
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 120
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 60
- DRZWI ISTNIEJĄCE EI 30
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 60
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE EI 30
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE DYMOSZCZELNE
- DRZWI NOWOPROJEKTOWANE BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- ISTNIEJĄCY RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY
- GAŚNICA
- HYDRANT ISTNIEJĄCE
- GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- GAZY TECHNICZNE
- DROGA EWAKUACYJNA
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30
- NOWOPROJEKTOWANE ŚCIANY W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60
- NOWOPROJEKTOWANE SZCZYTŁY WRAZ Z PRZEBICIAMI W STROPACH WYKONANE W ZABUDOWIE LEKKIEJ GK WG PRZETĘJŁYCH ODPORNOŚCI OGNIOWEJ Z DRZWIAMI REWIZYJNYMI
- INSTALACJA GAZOWA DO PRZENIESIENIA WG PR. BRANŻOWYCH
- PROJEKTOWANY ZBIORNIK WODY PPOŻ. WG PR. BRANŻOWYCH
- ADOPTOWANE POMIESZCZENIA TECHNICZNE

OPISY DRZWI ZAWIERAJĄCY WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA

- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)
- DRZWI WEWNĘTRZNE, DREWNIANE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)
- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)
- DRZWI REWIZYJNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60)
- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60, DYMOSZCZELNE)
- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30, DYMOSZCZELNE)
- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)
- DRZWI TECHNICZNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)
- DRZWI REWIZYJNE, STALOWE (KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30)
- DRZWI ZEWNĘTRZNE, PROFILOWE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)
- DRZWI WEWNĘTRZNE, PROFILOWE (BEZ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ)

WYMIAR EWAKUACYJNY DRZWI

PRZEPROJEKTOWANE PIONY INSTALACJI HYDRANTOWEJ WG. PROJEKTU BRANŻOWEGO

POWIERZCHNIE ULEGAJĄCE ZMIANIE W WYNIKU PRZEBUDOWY OBIEKTU:

Stara powierzchnia	Nowa powierzchnia	Stara powierzchnia	Nowa powierzchnia	Stara powierzchnia	Nowa powierzchnia
e00	g00	h00	bud B00	Stara powierzchnia	Nowa powierzchnia
100	Si000	Si000	Si000	Si000	Si000
a00	Si000	c00	d00	Si000	Si000
Si000	Si000	Si000	Si000	Si000	Si000

UNAJA:

- przed wykonaniem wszystkie wymiary "sprawdzić" w naturze
- "wszystkie wymiary podane w cm"
- wymiary podstawowe drzwi podane w "tabeli otworów po otwarciu"
- wysokości drzwi min. 200 cm w "tabeli otworów"

RYŚBUNK NALEŻY ROZPATRYWAC, ŁĄCZNIE Z CAŁĄ DOKUMENTACJĄ ARCHITEKTONICZNĄ (W TYM M. IN. Z OPISAMI / RYSUNKAMI (ZAŁĄCZNIKAMI) ORAZ ZE WSZYSTKIMI PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC WYKONAWCZYCH NALEŻY OPRACOWAĆ PROJEKTY WYKONAWCZE WSZYSTKICH BRANŻ WCHODZĄCYCH W SKŁAD ZADANIA PROJEKTOWEGO.

WSZYSTKIE ZMIANY NALEŻY UZGADNIĆ Z JEDNOSTKĄ PROJEKTOWĄ.

URZĄDZENIA I OPRZĘT ZWIĄZANE Z INSTALACJAMI WG PROJEKTÓW BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH:

- WSZYSTKIE NOWE ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WG BRANŻOWEGO WYKONAWCZEGO PROJEKTU KONSTRUKCJI.
- PRZEBIĘCIA DACHOWE DOSTOSOWAĆ DO KONSTRUKCJI DACHU (WG PROJ. BRANŻOWYCH WYKONAWCZYCH).

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W POZNANIU przy ul. Juraszów 7/19 polegającej na DOSTOSOWANIU OBIEKTU DO OBRÓWIAJĄCYCH PRZEPISÓW POŻAROWYCH

Obiekt: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19

Właściciel: Szpital Wojewódzki w Poznaniu ul. Juraszów 7/19

Projektant: **Parter-przeb.**

Architektura