



**SZPITAL POWIATOWY**

w Limanowej

**Imienia Miłosierdzia Bożego**

ul. J. Piłsudskiego 61, 34-600 Limanowa  
www.szpitallimanowa.pl  
e-mail: szpitallimanowa@szpitallimanowa.pl

Sekcja Zamówień Publicznych

tel/fax: 18 3372 710

e-mail: [zampub@szpitallimanowa.pl](mailto:zampub@szpitallimanowa.pl)

Limanowa dnia: 2022-07-04

## WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

## WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na **"Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej"** – znak sprawy **NZ/46/Rb/P/AC/2022**.

Zamawiający, **Szpital Powiatowy w Limanowej Imienia Miłosierdzia Bożego, Sekcja Zamówień Publicznych**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

### Zestaw nr 1

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający uzna, w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu wykazanego w dokumencie SWZ, rozdział 9, pkt. 9.2, ppkt. 1), pkt. 1. Tabeli - Wykaz robót budowlanych, przedstawienie referencji, która swoim zakresem obejmuje wyłącznie wykonanie min. 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 100 kW, bez wykonania projektu i przedstawienie dodatkowo innej referencji obejmującej dostawę, montaż, uruchomienie oraz zaprojektowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy mniejszej, niż min. 100 kW

**Odpowiedź: Zamawiający zmniejsza spełnienie warunków udziału w postępowaniu wykazanego w dokumencie SWZ, rozdział 9, pkt. 9.2, ppkt. 1), pkt. 1. Tabeli - Wykaz robót budowlanych, przedstawienie referencji, która swoim zakresem obejmuje wyłącznie wykonanie min. 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 100 kW wymaganą moc instalacji ze 100 kW na 50 kW przy pozostawieniu pozostałych warunków**

### Zestaw nr 2

#### Pytanie nr 1

W ogłoszeniu jest mowa, że inwestor przekaze wykonawcy konstrukcje pod panele fotowoltaiczne ( ceownik CC55H50/3 - 176 szt, ceownik CC55H50/3- 68 szt, ceownik CC55H50/3- 176 szt, kątownik KTD35H35/2- 260 szt.

Czy mogą Państwo udzielić więcej informacji o powyższej konstrukcji? Czy wykonawca ma wykorzystać i zastosować tą samą konstrukcję?

**Odpowiedź: W PFU opisane są ilości i asortyment , którymi dysponuje Zamawiający .**

**Kształtowniki typu BAKS podane w PFU , jeżeli jest taka możliwość - powinny być wykorzystane przy realizacji przedmiotowego zadania.**

**Pytanie nr 2**

Czy dopuszczają Państwo montaż instalacji w przyszłym roku w przypadku braku komponentów (inwerterów)?

**Odpowiedź: Nie dopuszczamy montażu instalacji w przyszłym roku.**

**Zestaw nr 3**

**Pytanie nr 1**

Proszę o przesłanie załącznika Nr 2 i 3 do programu funkcjonalno-użytkowego

**Odpowiedź: Zamawiający udostępnia załączniki nr 1,2 i 3 na stronie postępowania.**

Zamawiający