

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Dział Zamówień Publicznych
ul. Warszawska 24 W-9/110,
31-155 KRAKÓW

Znak sprawy: KA-2/085/2022

KRAKÓW dnia: 2022-07-26

L. dz. KA-2/537/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **"Przebudowa kiosku 10-67, ocieplenie wschodniej ściany budynku czytelní 10-28 (W-6); kampus WARSZAWSKA przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie"** – znak sprawy **KA-2/085/2022**.

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

1. Zgodnie z opisem technicznym „OPIS 1_projekt zagospodarowania terenu.doc” w zakresie zamówienia wchodzi wymiana rodzaju nawierzchni istniejącego tarasu, ponadto zgodnie z udostępnionym plikiem „OPIS 2_projekt architektoniczno budowlany” str. 7 pkt. 17.5 taras należy wykończyć deską tarasową kompozytową antypoślizgową. Przed przystąpieniem do wykonania tarasu należy przygotować podłoże przez wyrównanie i ewentualne uzupełnienie gruntu stabilizowanego żwirem. Legary betonowe ułożyć w rozstawie wskazanym przez wybranego producenta. Deska kompozytowa powinna posiadać odporność na korozję, pleśń, grzyby, na wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV. Kolor deski - naturalne drewno (np. jasny dąb lub teak). Proszę o potwierdzenie, że zakres zadania obejmuje wykonanie tych prac – jeżeli tak proszę o uzupełnienie przedmiaru robót w stosowne pozycje.

Odpowiedź: *W niniejszym postępowaniu nie przewiduje się realizacji tarasu z deski kompozytowej antypoślizgowej. Nie należy uwzględniać jego wykonania w wycenie oferty.*

2. Poz, 25 d.1.4 - Podbicie betonem o grubości do 70 cm ław lub ścian fundamentowych odcinkami co 1 m. Proszę o wyjaśnienie oraz wskazanie na rysunkach jakiej części i w jakiej lokalizacji należy wykonać podbicie fundamentów ?

Odpowiedź: *Z uwagi na fakt, że nie wykonywano odkrywek fundamentu, na rysunkach nie są oznaczone poziomy głębokości przedmiotowego fundamentu. Występujący w przedmiarze w poz, 25 d.1.4 zakres został ujęty na wypadek gdyby wystąpiła konieczność podbicia fundamentu na obszarze styku ścian kiosku i wschodniej ściany czytelní. Zostanie to potwierdzone dopiero po wykonaniu rozbiórek i przekopach kontrolnych.*