



**MAŁOPOLSKI PAŃSTWOWY WOJEWÓDZKI  
INSPEKTOR SANITARNY**

Kraków, dnia 9 września 2021 r.

NS.9022.1.292.2020

**Politechnika Krakowska  
im. Tadeusza Kościuszki  
w Krakowie**

ul. Warszawska 24  
31-155 Kraków

**DECYZJA**

Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 195), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 735), w związku z § 72 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku pana Bartosza Hodurka - pełnomocnika inwestora, z dnia 13 sierpnia 2021 r. (data wpływu: 13 sierpnia 2021 r.), w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczenia sali konferencyjnej (ozn. 1.1.1) w budynku Domu Regionalnego „Stara Polana”, usytuowanego przy ul. Nowotarskiej 59 w Zakopanem,

**wyraża zgodę**

na odstępstwo od warunków technicznych powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury i obniżenie wysokości sali konferencyjnej (ozn. 1.1.1), usytuowanej w ww. budynku, do poziomu 2,5 m, pod warunkiem zastosowania w tym pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji.

**Uzasadnienie**

W dniu 13 sierpnia 2021 r. do Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego wpłynął wniosek pana Bartosza Hodurka - pełnomocnika inwestora, w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczenia sali konferencyjnej (ozn. 1.1.1) w budynku Domu Regionalnego „Stara Polana”, usytuowanego przy ul. Nowotarskiej 59 w Zakopanem. Wniosek został uzupełniony w dniach 17 sierpnia 2021 r., 3 i 8 września 2021 r., w zakresie pełnomocnictwa.

---

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie  
31-202 Kraków, ul. Prądnicka 76  
www.gov.pl/web/wsse-krakow e-mail: wsse@wsse.krakow.pl  
adres skrytki na ePUAP: /wssekrakow/skrytka  
centrala tel.: (+48) 12 25 49 400, 12 25 49 555  
sekretariat MPWIS tel.: (+48) 12 25 49 500, fax: (+48) 12 41 62 093  
REGON: 000297394 / NIP: 677-10-27-767


Jak wynika z przedłożonej dokumentacji objęta wnioskiem inwestycja dot. przebudowy budynku domu Regionalnego „Stara Polana” oraz zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na Centrum Konferencyjne Politechniki Krakowskiej. Wnioskiem w zakresie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości objęto pomieszczenie sali konferencyjnej (ozn. 1.1.1) o pow. 32,5 m<sup>2</sup> oraz wysokości 2,5 m, z lokalnymi obniżeniami elementów konstrukcyjnych. W ramach ww. pomieszczenia nie przewiduje się zatrudniania pracowników, a jedynie pobyt maksymalnie 49 osób.

Do rozpatrzenia wniosku w zakresie udzielenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczeń zastosowanie mają przepisy § 72 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w *sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie* (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.).

Przepis § 72 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury stanowi, że w pomieszczeniach do pracy, nauki i innych celów, w których nie występują czynniki szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia przeznaczonych na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób, wysokość powinna wynosić 3 m. Jednocześnie § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, że pomieszczenia, których wysokość powinna wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m, w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

W świetle powyższych uregulowań prawnych, pomieszczenie sali konferencyjnej (ozn. 1.1.1) spełnia warunek do udzielenia zgody na odstępstwo od wymaganej przepisami wysokości, na warunkach określonych w § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury tj. pod warunkiem zastosowania w ww. pomieszczeniu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji. W tym stanie rzeczy stanowisko Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego jest pozytywne.

Biorąc powyższe pod uwagę, Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowił jak w rozstrzygnięciu.



Małopolski Państwowy  
Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
  
Z up. lek. med. Maciej Klima  
Zastępca Małopolskiego Państwowego  
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

#### Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa za pośrednictwem Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków, **w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia** (art. 127 i 129 Kpa).



2. Zgodnie z przepisem art. 41 § 1 i § 2 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
3. Zgodnie z przepisem art. 127a Kpa
  - § 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
  - § 2. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Zgodnie z art. 130 Kpa
  - § 1. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.
  - § 2. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.
  - § 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w przypadkach, gdy:
    - 1) decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108);
    - 2) decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.
  - § 4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Załącznik:

Klauzula obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych

Otrzymuje:

Pełnomocnik: Bartosz Hodurek, ul. Kasztelańska 20, 30-116 Kraków

Ref. spr.: mgr inż. A. Bodziony, tel.: 12 25 49 455