

Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I -**Nazwa Pomieszczenia Gabinet kolonoskopii - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/22,25 Powierzchnia 39,7 Segment**

Wykończenie budowlane malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną
 okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
 posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinieciem na ścianę
 posadzka antyelektrostatyczna

Instalacje elektryczne do urządzeń technologicznych
 gniazda wtykowe 230 V
 instalacja zasilania rezerwowego IT
 oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

Instalacje teletechniczne gniazda sieci komputerowej
 instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +20- +24°C
 ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W. do umywalki z baterią bezdotykową

Klimatyzacja filtry p/bakteryjne na nawiewie, wyciąg dół=80%, góra=20%
 t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

Gazy medyczne dwutlenek węgla: do punktu poboru na ścianie w TPG
 odciąg gazów poanestezjologicznych w TPG
 podtlenek azotu - z podręcznej butli
 podtlenek azotu - z podręcznej butli w aparacie
 próżnia: do punktu poboru w TPG
 sprężone powietrze: do pkt. poboru w TPG
 tlen: do pkt. poboru w TPG

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Aparat do znieczulania ogólnego		1	DRÄGER	Atlan	
-	Aparat USG z wyposażeniem (dwie głowice)	-	1	SIEMENS		
-	Biurko lekarskie.	ok.1300x620x780	2	HANDEL	-	
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	EB upgrade over 2 vers. Higher	-	1	OLYMPUS	-	
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
-	Integracja HIS+PACS (oprogramowanie)	-	1	OLYMPUS	EB I	
-	Kabel wideoendoskopu	-	1	OLYMPUS	MAJ-1430	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Kolonoskop wideo HDTV	-	1	OLYMPUS	CF-HQ190L
-	Kolumna anestezjologiczna z ramieniem pod monitor	-	1		-
-	Komputer HD do Endobase	-	1	OLYMPUS	-
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL	
-	Monitor medyczny 26" Full HDTV	-	2	OLYMPUS	OEV262H
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa płucząca	385x173x200	1	OLYMPUS	OFP-2
-	Procesor wideo	385x530x170	1	OLYMPUS	CV-190
-	Ssak endoskopowy	395x430x250	1	OLYMPUS	KV-6
-	Stojak na kroplówki na kółkach	550x55	1		
-	Stół zabiegowo-operacyjny	-	1	KLAROMED Sp. z o. o.	
-	Szafa dwudrzwiowana akcesoria z półkami kosзовymi	900x550x2000	2	TRIBO	-
-	Taboret obrotowy.	-	1		-
-	Tor wizyjny do wykonywania zabiegów endoskopowych	-	1	OLYMPUS	-
-	Urządzenie do regulacji CO2 (kompatybilne z Olympus)	-	1	OLYMPUS	UCR
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek do transportu czystych(brudnych) i zdezkontaminowanych endoskopów(6szt.koszy).	560x640x880	1	OLYMPUS	-
-	Wózek pod aparaturę medyczną	805 x 510 x 1100	1		
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-
-	Źródło światła	590x530x165	1	OLYMPUS	CLV-190

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I** -Nazwa Pomieszczenia **Kabina higieniczna - VII Piętro**Numer Pomieszczenia **8/23** Powierzchnia **4,1** Segment

Wykończenie budowlane malowanie emulsyjne sufitu
okładzina ścienna PCV do pełnej wysokości pomieszczenia
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne gniazda wtykowe 230 V
oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne instalacja przyzywowa

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +24°C
ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan do przyborów sanitarnych

Instalacja C.W. do przyborów sanitarnych

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m³/h, podciśnienie

Wypozażenie

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
	Uchwyt dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej		2	HANDEL		
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
-	Wieszak na papier toaletowy dostosowany do rolek o śr.min. 19 cm.	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			

Dział O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I -**Nazwa Pomieszczenia Magazyn endoskopów-strona czysta - VII Piętro****Numer Pomieszczenia 8/26a Powierzchnia 8 Segment****Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę**Instalacje elektryczne** oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h**Gazy medyczne** sprężone powietrze: do szafy endoskopowej**Wypożyczenie**

Symbol	Nazwa	Wymiary	Ilość	Producent	Typ - kat.	Uwagi
-	Szafa do przechowywania endoskopów	1280x470x2110	2	OLYMPUS	EDC Plus	

<i>Dział</i>	O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Myjnia endoskopów-strona brudna - VII Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	8/26b	<i>Powierzchnia</i> 8,9 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywiniciem na ścianę
Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx zabezpieczenia różnicowo-prądowego i nadmiarowo-prądowego zasilanie 3-fazowe myjni do endoskopów
Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C
Instalacja wod - kan	do basenu do umywalki do urządzeń technologicznych
Instalacja C.W.	do basenu do umywalki do urządzeń technologicznych
Wentylacja	wentylacja mechaniczna kanałowa ciągła 2 wym/h
Gazy medyczne	sprężone powietrze: do myjni endoskopowej sprężone powietrze: do pkt. poboru na ścianie

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	EB upgrade over 2 vers. Higher	-	1	OLYMPUS	-	
-	Myjnia dezynfekcyjna do endoskopów, przelotowa z u zdatniaczem	900x830x2130	2	OLYMPUS	EDT DOUBLE	
-	Pistolet do mycia lub suszenia precyzyjnych narzędzi z wymiennymi końcówkami.	-	4		-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafa jednodrzwiowa na akcesoria z półkami kosзовymi	600x570x2000	1	TRIBO	-	
-	Szafka robocza stojąca z wbudowaną umywalką i dwoma zlewami z blatem z konglomeratu	3400X800X850/900	1	HANDEL	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I -***Nazwa Pomieszczenia* **Magazyn na czyste endoskopy - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/27** *Powierzchnia* **5,2** *Segment***Wykończenie budowlane** gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx**Instalacje teletechniczne** gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)**Instalacje C.O.** wymagana temperatura: +16°C**Wentylacja** wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m³/h**Wyposażenie**

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa endoskopowa jednodrzwiowa oszklona	600x570x2000	1	TRIBO	K 5107/01	
-	Szafa jednodrzwiowa na akcesoria z półkami koszowymi	600x570x2000	2	TRIBO	-	

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I -***Nazwa Pomieszczenia* **Gabinet gastrokopii/ERCP - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/28,29** *Powierzchnia* **42,5** *Segment*

Wykończenie budowlane

malowanie fotokatalityczną farbą emulsyjną

okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m

posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

posadzka antyelektrostatyczna

zabezpieczenie ścian, sufitu i podłogi wg proj. osłonowości przed promieniowanie

Instalacje elektryczne

do urządzeń technologicznych

gniazda wtykowe 230 V

instalacja zasilania rezerwowego IT

oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx

zasilanie aparatu RTG z osobnego obwodu zasilającego (gniazdo dedykowane)

Instalacje teletechniczne

gniazda sieci komputerowej

instalacja kodowa (kontrola wejść)

Instalacje C.O.

wymagana temperatura: +20- +24°C

ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne

Instalacja wod - kan

do umywalki z baterią bezdotykową

Instalacja C.W.

do umywalki z baterią bezdotykową

Klimatyzacja

filtry p/bakteryjne na nawiewie, wyciąg dół=80%, góra=20%

t=+22°C, ±1,5°C, f=55-60% , 10 wym/godz., nadciśnienie+10%

Gazy medyczne

podtlenek azotu - z podręcznej butli

podtlenek azotu: do pkt. poboru w TPG

próżnia: do punktu poboru w TPG

sprężone powietrze: do pkt. poboru w TPG

tlen: do pkt. poboru w TPG

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Aparat do znieczulania ogólnego		1	DRÄGER	Atlan	
-	Aparat USG z wyposażeniem (dwie głowice)	-	1	SIEMENS		
-	Biurko lekarskie.	ok.1100x620x780	2	HANDEL	-	
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	EB upgrade over 2 vers. Higher	-	1	OLYMPUS	-	
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
-	Gastroskop wideo HDTV	-	1	OLYMPUS	GIF-1TH190	
-	Integracja ETD/EDC (oprogramowanie)	-	1	OLYMPUS	EB I	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Kabel wideoendoskopu	-	1	OLYMPUS	MAJ-1430
-	Kolumna anestezjologiczna z ramieniem pod monitor	-	1		-
-	Komputer HD do Endobase	-	1	OLYMPUS	-
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL	
-	Monitor medyczny 26" Full HDTV	-	2	OLYMPUS	OEV262H
	Parawan przejezdny.		1	HANDEL	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL	
-	Pojemnik na płyn dezynfekcyjny uruchamiany bez kontaktu z dłonią, poj. min. 0,5 l.	-	1	HANDEL	-
-	Pompa płucząca	385x173x200	1	OLYMPUS	OFP-2
-	Procesor wideo	385x530x170	1	OLYMPUS	CV-190
-	Ramię C do wykonania zabiegów endoskopowych pod kontrolą radiologiczną	-	1	SIEMENS	Cios Alpha
-	Ssak endoskopowy	395x430x250	1	OLYMPUS	KV-6
-	Stojak na kroplówki na kółkach	550x55	1		
-	Stół zabiegowo-operacyjny	-	1	KLAROMED Sp. z o. o.	
-	Szafa dwudrzwiowana akcesoria z półkami kosзовymi	900x550x2000	2	TRIBO	-
-	Taboret obrotowy.	-	1		-
-	Tor wizyjny do wykonywania zabiegów endoskopowych	-	1	OLYMPUS	-
-	Urządzenie do regulacji CO2 (kompatybilne z Olympus)	-	1	OLYMPUS	UCR
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
-	Wieszak mobilny 6-ramienny na fartuchy ołowiane		1	HANDEL	
	Wieszak ścienny.		1		
-	Wózek do transportu czystych(brudnych) i zdezkontaminowanych endoskopów(6szt.koszy).	560x640x880	1	OLYMPUS	-
-	Wózek pod aparaturę medyczną	805 x 510 x 1100	1		
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-
-	Źródło światła	590x530x165	1	OLYMPUS	CLV-190

Dział **O/ GASTROETEROLOGII-ETAP I** -

Nazwa Pomieszczenia **Serwerownia - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **8/28a** *Powierzchnia* **2,5** *Segment*

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną malowanie emulsyjne akrylowe posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
-------------------------------	--------------------------------------------------

Instalacje teletechniczne	gniazda sieci komputerowej
----------------------------------	----------------------------

Instalacje C.O.	zalecana temperatura od +16 do 22 °C
------------------------	--------------------------------------

Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 50 m3/h
-------------------	-----------------------------------------

Dział **O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I -***Nazwa Pomieszczenia* **Magazyn - VII Piętro***Numer Pomieszczenia* **8/28b** *Powierzchnia* **3,6** *Segment*

Wykończenie budowlane gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną
okładzina ścienna PCV do wys 2,0 m
posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę

Instalacje elektryczne oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx

Instalacje teletechniczne gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)

Instalacje C.O. wymagana temperatura: +16°C

Wentylacja wentylacja kanałowa ciągła min.50 m3/h

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
-	Szafa endoskopowa jednodrzwiowa oszklona	600x570x2000	1	TRIBO	K 5107/01	
-	Szafa jednodrzwiowa na akcesoria z półkami koszowymi	600x570x2000	2	TRIBO	-	

<i>Dział</i>	O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I			-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pomieszczenie butli CO2 - VII Piętro			
<i>Numer Pomieszczenia</i>	8/28c	<i>Powierzchnia</i>	1,9	<i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę posadzka antyelektrostatyczna
------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instalacje elektryczne	oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
-------------------------------	--------------------------------------------------

Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej (rezerwa)
----------------------------------	--------------------------------------

Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +16°C
------------------------	-----------------------------

Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 100 m3/h, podciśnienie wyciąg 50% dołem
-------------------	----------------------------------------------------------------------------

<i>Dział</i>	O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Pokój Ordynatora - VII Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	8/70	<i>Powierzchnia</i> 15,4 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki
Instalacja C.W.	do umywalki
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1

Wypozażenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko podwójne.	-	1	HANDEL	-	
-	Drukarka kolorowa	-	1	HANDEL	-	
-	Fotel do biurka	-	1	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
	Kanapotapeczan	ok.2000x600x450/900	1	HANDEL		
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL	-	
-	Szafa biurowa zabudowana.	-	1	HANDEL	-	
-	Szafka wisząca biurowa	1200x350x500	1		-	
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-	
	Wieszak ścienny.		1			
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	1	HANDEL	-	

<i>Dział</i>	O/ GASTROENTEROLOGII-ETAP I	-
<i>Nazwa Pomieszczenia</i>	Sekretariat - VII Piętro	
<i>Numer Pomieszczenia</i>	8/70a	<i>Powierzchnia</i> 15,9 <i>Segment</i>

Wykończenie budowlane	fartuch przy umywalce i zlewozmywaku do wys. 3 m z materiału bezspoinowego gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 500 lx
Instalacje teletechniczne	gniazdo sieci komputerowej
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Instalacja wod - kan	do umywalki do zlewozmywaka
Instalacja C.W.	do umywalki do zlewozmywaka
Wentylacja	wentylacja kanałowa ciągła min. 30 m ³ /h na osobę, ilość osób 1

Wypożyczenie

<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Wymiary</i>	<i>Ilość</i>	<i>Producent</i>	<i>Typ - kat.</i>	<i>Uwagi</i>
	Biurko meblowe, stelaż metalowy.		1	HANDEL		
	Biurko podwójne.	-	1	HANDEL	-	
-	Czajnik elektryczny bezprzewodowy	-	1	HANDEL		
-	Fotel do biurka	-	2	HANDEL		
	Fotel tapicerowany (kubelkowy)	800x800x450/900	2	HANDEL		
-	Lodówka z czytnikiem temperatury, podblatowa	600x600x800	1	HANDEL	-	
	Lustro nadumywalkowe.		1	HANDEL		
-	Niszczarka do dokumentów	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik do ręczników jednorazowego użytku, stal nierdzewna, pojemność do 500 szt.	-	1	HANDEL	-	
-	Pojemnik na mydło w płynie ze stali nierdzewnej, poj.min.1,0 l.		1	HANDEL		
-	Stolik okolicznościowy		1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa do zabudowy lodówki podblatowej 60	600x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa pod zlewozmywak 80	800x600x850	1	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa wisząca 60	600x300x600	2	HANDEL	-	
-	Szafka meblowa wisząca 80	800x300x600	1	HANDEL	-	
-	Szafka wisząca biurowa	1200x350x500	2		-	

Bydgoszcz - 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką- GASTROENTEROLOGIA

-	Szafka z zabudową umywalki	600x600x850	1	HANDEL	-
-	Urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, xero)	-	1	HANDEL	-
	Wiadro plastikowe z uchylną pokrywą	-	1	HANDEL	-
	Wieszak ścienny.		1		
-	Zestaw komputerowy (komputer, monitor, klawiatura)	-	2	HANDEL	-

Dział **O/ GASTROETEROLOGII-ETAP I** -

Nazwa Pomieszczenia **Hall - VII Piętro**

Numer Pomieszczenia **VII/2** *Powierzchnia* **66,9** *Segment*

Wykończenie budowlane	drzwi i narożniki ścian zabezpieczone przed uderzeniem gładź gipsowa 2-warstwowa pokryta farbą lateksową z powłoką antybakteryjną odbojnico-poręczce naścienne posadzka - wykładzina rulonowa PCV z wywinięciem na ścianę
Instalacje elektryczne	gniazda wtykowe 230 V oświetlenie ogólne, natężenie oświetlenia 200 lx oświetlenie ogólne, nocne i ewakuacyjne
Instalacje teletechniczne	punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
Instalacje C.O.	wymagana temperatura: +20°C ogrzewanie wodno-grzejnikowe, grzejniki higieniczne
Klimatyzacja	1,0 wym./godz.