

LEGENDA OPRAW:

A2	AQUAFORCE 2x36W T8 HF PC NL, prod THORN
B1	CIBESTAR 1x49E, prod THORN
C2	CORSA 200H 1x22W TC-T HF + CORSA 200 GARBO RING PC, prod THORN
D1	DUOPROOF 4x18W, prod THORN
E1	DARLINE 2x26w TC-DEL HF PR SQ L IRA, prod. THORN,
F1	ARROWSLIM 1x28W, prod. THORN,
F2	ARROWSLIM 1x35W, prod. THORN,
G2	GARBO WALL 24W TC-L HFD, prod THORN
H2	PROMA 2x28W, prod. THORN
H3	MENLOSOFT BODY 2x25w T16 HF 300x1200 + PRISMTECH., prod THORN
H5	MENLOSOFT BODY 2x55W TC-L HF 600+ORGANIC, prod. THORN
I1	OPTILO IV OPTICE 2X54W HF GRY DSB, prod THORN
I2	OPTILO IV OPTICE 2X54W HFX GRY DSB, prod THORN
K1	PICO IP65 50W 12V NMS sitrugie, prod THORN
L1	QBA 2 150W 230V HIT/CDM/T-DE 5/E, (1YHETS,) prod THORN
R2	VOYAGER ALU 8W 3WM SREBRNY (1WSSS2401), prod, THORN,
T1	TROIKA 400W HIT-DE 60/76, prod. THORN
T2	HALINE/KIT S 500W QT-DE, prod. THORN,
T3	MUNDAL C 1000W HIT-DE/D, z deflektorem, prod. THORN,
U1	VIA 2C TC-T 26W W GR24q-3 , prod THORN
V1	CHALICE 150+2x35W TC-DEL HF + GLASS IP44 CL , prod THORN
V2	CHALICE 150+1x35W TC-DEL HF + GLASS IP44 CL, prod THORN
W1	CHALICE 150H 2x35W TC-DEL HF + RING PAINTONY, prod THORN
EM	MODUL AWARYJNY EM24, prod THORN
M1	Charter 18W TC-D głowica Frosted, prod. THORN
M2	Mka 8 mkt 1x70W Alum,C3000 K) , prod. THORN montowana 80cm od ściany budynku
M3	Mka 8 1x150W Alum,C3000 K) , prod. THORN montowana 80cm od ściany budynku
M4	Mka 1 1x150W HIT C3000 K), prod. THORN montowana 40 cm od ściany budynku

Rozmieszczenie opraw kierunkowych (ubłogarytm) oraz opraw ewakuacyjnych zlorygować po wytyczeniu dróg ewakuacyjnych przez służby pożą.

Obiekt: Hala sportowa UAM wraz z łącznikiem działka nr 386/8, ark. 14 obręb Umultowo Ul. Strzeszycza – Zagajnikowa, Poznań	Nr rysunku: EL 03
Architektoniczna Pracownia Autorska J. Gurawskiego ARPA ul. Macierzyńskiego7 Poznań	Umowa nr ZP/102/U/06
Projekt wykonawczy – instal. elektr	1 : 100 data VIII 2007
Treść rys.: RZUT POZIOMU +4,00 imstalacja oświetlenia	
GENERALNY PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy Gurawski upr. nr 77/65
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Cudera upr. nr 117/80/Pw
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Jadwiga Lupińska upr. bud. 48/75/Pm