



Oznaczenie sprawy: ZP/53/B/23

Poznań, dnia 27.07.2023 r.

## Wszyscy Wykonawcy

## ODPOWIEDZI na zapytania w sprawie SWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji istotnych zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym, na: **na roboty budowlane i instalacyjne dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Część 3 – Remont pomieszczeń nr 7, 8, 9, 47A, 47B, 226, 029, 210, na Wydziale Fizyki.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 2.** Pom. 07, 08, 09 - SZKOŁA DOKTORSKA

- Montaż rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przełącznikowych i nastawczych o masie do 200 kg – proszę o uszczegółowienie wymaganego wyposażenia rozdzielni.

**Odpowiedź 2.** Wył. Główny, ochronniki przepięć, lampki kontrolne, zabezpieczenia RCD (typ A dla komputerów, typ AC dla gniazd ogólnych), zabezpieczenia nadprądowe 10A, 16A, zabezpieczenia obw. klimatyzacji.

**Pytanie 3.** Przebudowa istniejącej sieci teleinformatycznej. Dostarczenie i wykonanie kompletnego oprzewodowania, wyposażenie szafy IT w wymagane urządzenia aktywne i pasywne. – jakie urządzenia?

**Odpowiedź 3.** Ogólne zestawienie materiałów dot. sieci teleinformatycznej:

Nazwa materiału podstawowego	Symbol
<b>LAN</b>	
Gniazdo kat 6 UTP 22,5x45 MOLEX	MLG-00021-02
Patch panel kat 6 UTP MOLEX	PID-00141
Kabel UTP kat 6 MOLEX	CAA-00325
Organizer poziomy	25.B016G
Gniazdo 230V białe 45x45	(liczone w elektryce)
Gniazdo 230V Data czerwone z kluczem 45x45 (liczone w elektryce)	
Ramka do DLP podwójna	(liczone w elektryce)
Ramka do DLP pojedyncza	(liczone w elektryce)
DLP 100x50 z pokrywą i przegrodą separacyjną (liczone w elektryce)	
Kształtki do DLP	(liczone w elektryce)
Kabel YDY 3x2,5	(liczone w elektryce)
materiały pomocnicze	

Ilość zestawów PEL wyliczona w branży elektrycznej.

**Pytanie 4.** Pom. 47A, 47B

- Montaż rozdzielnic o masie do 200 kg - T.LAB - Tablica Rozdzielcza Laboratorium – jakie wyposażenie rozdzielnic?

**Odpowiedź 4. Patrz odpowiedź nr 2.**

**Pytanie 5.** Pom. 47A, 47B

- Rozdzielnica Główna - doposażenie, wkładki bezpiecznikowe D02 – proszę o uszczegółowienie jakie ma być doposażenie.

**Odpowiedź 5. Rozłączniki bezpiecznikowe wraz z wkładkami typu R303.**

**Pytanie 6.** Pom. 47A, 47B

- Rozdzielnica główna, podłączenie, materiały drobne – jakie wyposażenie rozdzielni.

**Odpowiedź 6. Materiały drobne wynikające z prac koniecznych do podłączenia i zabezpieczenia nowego kabla WLZ w rozdzielni głównej (końcówki kablowe, rurki, uchwyty, korytko itd.).**

**Pytanie 7.** Pom. 47A, 47B

- Przebudowa istniejącej sieci teleinformatycznej. Dostarczenie i wykonanie kompletnego przewodowania, wyposażenie szafy IT w wymagane urządzenia aktywne i pasywne. – jakie są wymagane urządzenia?

**Odpowiedź 7. Patrz odpowiedź nr 3.**

**Pytanie 8.** Pom. 226 sala konferencyjna, segment J

- Przebudowa istniejącej sieci teleinformatycznej. Dostarczenie i wykonanie kompletnego przewodowania, wyposażenie szafy IT w wymagane urządzenia aktywne i pasywne – jakie są wymagane urządzenia?

**Odpowiedź 8. Patrz odpowiedź nr 3.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

ZASTĘPCA KANCLERZA  
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ds. eksploatacji  
mgr inż. Marek Sobczak

A/bm2  
[Signature]