



- Zastosować obudowę metalową, wolnostojącą, IP 54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką patentową połówkową.
Ustawienie rozdzielnic przysienne.
Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.
Układ sieci: TN-C-S 230/400V, IT dla aparatury medycznej.
Samoczynne wyłączenie zasilania.