

Q	LK	OP	F1
N2XH-J 5x35	LgY 2,5	LgY 16	N2XH-J 3x2,5
			2000 W
ZASILANIE Z RG budynku istniejacego	Uklad kontroli napiecia	Ochrona przepieciowa	gn.230V pom.00.31



F2	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom.00.31
F3	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom.00.31
F4	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom.00.31
F5	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom. 00.32, 00.33
F6	N2XH-J 3x2,5	100 W	pisuar pm. 00.33
F7	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom. 00.34, 00.35 00.36
F8	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom. 00.34, 00.35 00.36
F9	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom. 00.37, 00.38
F10	N2XH-J 3x2,5	2000 W	gn.230V pom. 00.37, 00.38
F11			rezerwa
F40	N2XH-J 3x2,5	216 W	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.31, 00.32 00.33
F41	N2XH-J 3x2,5	330 W	oświetlenie pom. 00.34, 00.35 00.36
F42	N2XH-J 3x2,5	297 W	oświetlenie pom. 00.37, 00.38
F43	N2XH-J 3x2,5	198 W	oświetlenie, oświetlenie AW pom. 00.29, 00.30

Uwagi:

1. Wszystkie roboty nalezy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikować i precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie projektu wykonawczego.
3. Wszystkie materialy uzyte do budowy oraz sposób wykonania robót winny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, posiadać znak CE, być umieszczonymi w określonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobów majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia lub oznakowanymi znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlegaja one obowiazkowi oznakowania CE.
4. Wykonawca robót ma bezwzgledny obowiazek sprawdzenia rzednych wysokościowych oraz usytuowania terenu i porównania ich z projektowanymi rzednymi zawartymi na planie sytuacyjnym, profilu i przekrojach. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowości nalezy niezwlocznie zawiadomić o nich projektanta przed przystapieniem do robót drogowych.
5. Dopuszcza sie zastosowanie materialów zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze jakościowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody nadzoru autorskiego.
6. Kazdy skladnik projektowy nalezy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego skladnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej.
7. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwiazań w zakresie sztuki budowlanej, nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu.
8. W przypadku jakiejkolwiek watpliwości dotyczacych rozwiazań przyjetych w dokumentacji nalezy konsultować sie z projektantem pelniacym nadzór autorski projektu budowlanego.
9. Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1333 kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i sztuka budowlana.

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych

Uwagi/ uzgodnienia:

Zastosować obudowę metalową, wolnostojącą, IP54, zabezpieczoną przed otwarciem wkładką paterntową połówkową.
Ustawienie rozdzielnic przyścienne.
Sygnalizację stanu aparatury wyprowadzić do systemu BMS.
Układ sieci: TN-C-S 230/400V.
Samoczynne wyłączenie zasilania.
Doprowadzenie kabli od góry.

Nazwa inwestycji (skrócona)

ROZBUDOWA WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM SPECJALISTYCZNEGO O CZĘŚĆ „F" Z SOR-EM,PODJAZDEM DLA KARETEK ORAZ UKIADEM DROGOWYM

Inwestor

SZPITAL WOJEWÓDZKI w Poznaniu
60-479 Poznań, ul Juraszów 7/19
www .lutycka.pl

SZPITAL WOJEWÓDZKI
W POZNANIU

Adres inwestycji

ul. Juraszów 7/19 , 60-479 Poznań
dzialki nr ew. 1/6, 2/17, Obreb 20 Golecin

Branza
Instalacje elektryczne

Faza
Projekt tech. - wykonawczy

Projektant
mgr inz. Krystian Klak
nr upr. WKP/0579/PWOE/21

Sprawdzenie
mgr inz. Maciej Berliński
nr upr. WKP/0368/PWOE/21

Generalny projektant
graphit
#beAhead
graph'it sp. z o.o.
www.graphit.pl

Przedmiot rysunku: Rozdzielnica 00RX1
Cześć budynku: BF
Rewizja: REV.1
Data: 30/09/23
Skala: -

Kod	Etap	Podmiot	Branza	Strefa	Typ	Poziom	Nr rysunku
23001 -	PTW -	GPH -	EL -	BF -	SH -	00 -	01045