

**DOPUSZCZENIE JEDNOSTKOWE
PRZECIPOŻAROWEGO WYŁĄCZNIKA PRĄDU
W OBIEKCIE BUDOWLANYM**

POŁOŻONYM w Poznaniu przy ul. Juraszów 7/19, Budynek F, powiat poznański, woj. wielkopolskie

Zgodnie z art.5 w związku z art. 10 Ustawy o wyrobach budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz.881 z późniejszymi zmianami], dopuszcza się do jednostkowego zastosowania zestaw tworzący przeciwpożarowy wyłącznik prądu składający się z następujących elementów:

- aparat wykonawczy typu: wyłącznik MO3 3P 4000A z wyzwalaczem wzrostowym 24VDC,
- aparat wykonawczy typu: wyłącznik MO3 3P 2500A z wyzwalaczem wzrostowym 24VDC,
- przycisk uruchamiający PWP-W01-A-11-2LED7 posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych Nr 063-UWB-0181 z dnia 13.06.2019, wydany przez CNOBP w Józefowie k/Otwocka,
- przewód typu HGDs FE180/PH120/E90 posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych Nr 063-UWB-0356 z dnia 24.06.2019, wydany przez CNOBP w Józefowie k/Otwocka.
- zasilacz urządzeń przeciwpożarowych EN54C posiadający Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych Nr 1438-CPR-0628 z dnia 04.04.2019, wydany przez CNOBP w Józefowie k/Otwocka,
- automatyczny przełącznik faz PPZRAZF100,

Zestaw tworzący PWP nie jest objęty normą zharmonizowaną z rozporządzeniem PUEiR Nr 305/2011, o których mowa w art. 5 ust.1 Ustawy o wyrobach Budowlanych [Dz. U. Nr 92 z 2004 roku poz.881 z późniejszymi zmianami].

Podpis i pieczęć projektanta

Załączniki:

- indywidualna dokumentacja techniczna PWP, podpisany przez projektanta obiektu budowlanego, w którym został on zaprojektowany,
- Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych na przycisk PWP wydany przez CNOBP w Józefowie k/Otwocka,
- Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych na przewód HDGs wydany przez CNOBP w Józefowie k/Otwocka,
- Krajowy Certyfikat Stałości Własności Użytkowych na zasilacz urządzeń przeciwpożarowych typu EN54C wydany przez CNOBP w Józefowie k/Otwocka,
- deklaracja zgodności EU aparatu wykonawczego MO 3 nr 247,
- deklaracja zgodności EU automatycznego przełącznika faz PPZRAZF100 nr 320.