LEGENDA

- Wejście do budynku
- Wyjście ewakuacyjne
- Miejsce zbiórki do ewakuacji
- Hydrant zewnętrzny
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Centrala SSP
- Droga pożarowa
- Trafostacja
- Granica stref pożarowych

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
Budynek A - ok. 7500 m^2
Budynek B - ok. 8065 m^2
Budynek C - ok. 3085 m^2
Budynek D - ok. 2620 m^2
Zwierzętarnia - ok. 680 m^2
Szklarnia - ok. 1360 m^2

Wysokość:
Budynek A - ok. 15 m
Budynek B - ok. 15 m
Budynek C - ok. 15 m
Budynek D - ok. 15 m
Zwierzętarnia - ok. 6 m
Szklarnia - ok. 10 m

Liczba kondygnacji:
Budynek A - 3 nadziemne
Budynek B - 3 nadziemne
Budynek C - 3 nadziemne
Budynek D - 3 nadziemne
Zwierzętarnia - 1 nadziemna
Szklarnia - 2 nadziemne

Przewidywana liczba osób w budynkach:
Budynek A - 263
Budynek B - 416
Budynek C - 94
Budynek D - 150
Zwierzętarnia - 8
Szklarnia - 39

Budynki są połączone funkcjonalnie łącznikami wydzielonymi przeciwpożarowo. W budynkach A, B, C, D, Zwierzętami występują strefy pożarowe ZL III. W budynku Szklarni występują strefy ZL III i PM.

Przejazdy pod łącznikami mają wymiary ok. 4,5 m wysokości i 7 m szerokości w świetle.

W budynkach występują laboratoria, pomieszczenia techniczne i magazynowe. Szacowana gęstość obciążenia ogniowego ww. pomieszczeń:
Budynek A, B, C, D, Zwierzętarnia, Szklarnia - do 1000 MJ/m^2

Szacowana gęstość obciążenia ogniowego strefy PM Szklarni - do 500 MJ/m^2

W Budynkach A, B, C, D znajdują się zewnętrzne galernie na każdej z kondygnacji. Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi na ww. galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R1
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
TYTUŁ RYSUNKU	WCZT - Plan sytuacyjny.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS Gościński	
Branża IBP	DATA 10.2021		SKALA 1:500	FORMAT 594x420



LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Strefa czysta
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym
- Przycisk oddymiania
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Centrala SSP
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Granica stref pożarowych

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 2675 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
92, w tym 7 w strefie czystej

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi pod ścianami budynku w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytatu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU: R2
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl		FIREPROOF
TYTUŁ RYSUNKU	WCZT - Budynek A - Parter.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński	PODPIS: Gościński	

Branża	DATA	SKALA	FORMAT
IBP	10.2021	1:200	650x297



LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Granica stref pożarowych
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 2675 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
93

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi na zewnętrznych galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R3
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku	WCZT - Budynek A - Piętro 1.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS	

Branża	DATA	SKALA	FORMAT
IBP	10.2021	1:200	650x297



LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Granica stref pożarowych
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 2150 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
78

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami technicznymi na zewnętrznych galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU: R4
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl		FIREPROOF
TYTUŁ RYSUNKU	WCZT - Budynek A - Piętro 2.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński	PODPIS: Gościński	

Branża	DATA	SKALA	FORMAT
IBP	10.2021	1:200	650x297



LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym
- Przycisk oddymiania
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Centrala SSP
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Granica stref pożarowych

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 3185 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji : 107

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi pod ścianami budynku w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,299,270	INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU: R5
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl		FIREPROOF
Tytuł rysunku	WCZT - Budynek B - Parter.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński	PODPIS: Gościński	

Branża	DATA	SKALA	FORMAT
IBP	10.2021	1:200	650x297

LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Granica stref pożarowych
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 2425 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
175

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi na zewnętrznych galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R6
JEDNOSTKA PROJECTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku	WCZT - Budynek B - Piętro 1.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS	Gościński

Branża	DATA	SKALA	FORMAT
IBP	10.2021	1:200	650x297



LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przycisk oddymiania
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Granica stref pożarowych

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 2455 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
134

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi na zewnętrznych galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU: R7
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl		FIREPROOF
TYTUŁ RYSUNKU	WCZT - Budynek B - Piętro 2.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński	PODPIS: Gościński	
Branża: IBP	DATA: 10.2021	SKALA: 1:200	FORMAT: 650x297



UWAGA

W pomieszczeniach lobalatoryjnych STREFY CZYSTEJ występują butle z gazami technicznymi (N, He, Ar, O_2), których ogrzanie grozi wybuchem.

STREFA CZYSTA

LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przycisk oddymiania
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Centrala SSP
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 1450 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
26

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi pod ścianami budynku w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU: R8
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl		FIREPROOF
Tytuł rysunku:	WCZT - Budynek C - Parter.		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński	PODPIS: Gościński	
Branża: IBP	DATA: 10.2021	SKALA: 1:200	FORMAT: 420x297



LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przycisk oddymiania
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 785 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji : 24

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi na zewnętrznych galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R9
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku:	WCZT - Budynek C - Piętro 1.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS	Gościński
Branża	IBP	DATA 10.2021	SKALA 1:200	FORMAT 420x297



LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przycisk oddymiania
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 850 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji : 44

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Istnieje możliwość występowania butli z gazami techcznymi na zewnętrznych galeriach w przygotowanych stanowiskach obługujących wewnętrzne instalacje oraz w poszczególnych laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R10
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku	WCZT - Budynek C - Piętro 2.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS	Gościński
Branża	IBP	DATA 10.2021	SKALA 1:200	FORMAT 420x297



LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Centrala SSP
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 860 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
40

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentcja.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R11
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku:	WCZT - Budynek D - Parter.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński			PODPIS Gościński
Branża IBP	DATA 10.2021		SKALA 1:200	FORMAT 420x297



LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna
- Przestrzeń wynajmowana podmiotom zewnętrznym

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 880 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
95

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentcja.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R12
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku:	WCZT - Budynek D - Piętro 1.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS Gościński	
Branża IBP	DATA 10.2021		SKALA 1:200	FORMAT 420x297



Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

LEGENDA

- Kierunek ewakuacji
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Drzwi przeciwpożarowe
- Rozdzielnica elektryczna

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 880 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
15

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentacja.

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R13
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku:	WCZT - Budynek D - Piętro 2.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS	Gościński
Branża IBP	DATA 10.2021		SKALA 1:200	FORMAT 420x297





LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Drzwi przeciwpożarowe

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 680 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
8

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentcja.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R14
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku	WCZT - Szklarnia.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS Gościński	
Branża IBP	DATA 10.2021		SKALA 1:200	FORMAT 420x297



UWAGA

W boksach znajdujących się w budynku znajdują się zwierzęta.

LEGENDA

- Wejście do budynku
- Kierunek ewakuacji
- Wyjście ewakuacyjne
- Drzwi ewakuacyjne
- Gaśnica przenośna
- Hydrant wewnętrzny 25
- Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
- Przeciwpożarowy wyłącznik prądu
- Centrala SSP
- Drzwi przeciwpożarowe

UWAGI

Powierzchnia wewnętrzna:
ok. 1360 m^2

Przewidywana liczba osób na kondygnacji :
39

Główne materiały palne występujące
w pomieszczeniach:
-drewniane meble,
-wyposażenie z tworzyw sztucznych,
-papierowa dokumentcja,
-odczynniki chemiczne w laboratoriach.

Prawa autorskie tego rysunku są własnością FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k.
Bez odpowiedniej zgody nie może być on wykorzystywany lub reprodukowany

INWESTYCJA	WCZT ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań, nr działki 258,259,270	INWESTOR	Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu	NUMER RYSUNKU R15
JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA	FIREPROOF ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOŻAROWE Sp. z o.o. Sp. k. ul. Piątkowska 39/17, 60-648 Poznań tel. +48 669 499 726 biuro@fireproof24.pl			FIREPROOF
Tytuł rysunku	WCZT - Zwierzątarnia.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Bartosz Gościński		PODPIS	Gościński
Branża	IBP	DATA 10.2021	SKALA 1:200	FORMAT 420x297