

Kraków, dnia 2024-03-06

**Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki**  
ul. Warszawska 24, W-9/110  
31-155 Kraków

**WYKONAWCY**  
ubiegający się o zamówienie

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na **Remont infrastruktury drogowej wokół Domów Studenckich Politechniki Krakowskiej (21-0) przy ul. Skarżyńskiego, Kraków** – znak sprawy **KA-2/009/2024**

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1:**

Proszę o doprecyzowanie , które odcinki odwodnienia liniowego należy uwzględnić w wycenie. OL1 V150S - 5,0m OL2 V150S - 4,0 m OL3 V150S - 9,8 m OL4 V150S - 6,5 m OL5 V200S - 24,0 m OL6 V200S - 35,5 m Przedmiar robót podaje tylko ilość bez podziału na odcinki, a ilość odcinków jest niezbędna do określenia elementów dodatkowych wyposażenia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że dla celów wyceny należy przyjąć 8 odcinków odwodnienia liniowego.

**Pytanie nr 2:**

Proszę jednocześnie o informację czy ruszty mają być pokryte powłoką typu "KTL"

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, nie wymaga aby ruszty miały być pokryte powłoką typu „KTL”.

**Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ.**

*Zamawiający*