



ZP3/570/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: wymiana uszkodzonego agregatu wody lodowej w budynku dydaktycznym Collegium Polonicum w Ślubicach

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu**, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści w zakresie pompy obiegowej agregatu. Zamawiający wymaga, aby nowy agregat wyposażony był w pompę obiegową wody, natomiast aktualnie zamontowany agregat jej nie posiada. To sugeruje, iż pompa znajduje się na instalacji wody w budynku. W związku z tym, czy Wykonawca zobowiązany jest zdemonstować aktualną pompę oraz przystosować instalację w miejscu zdemonstowanej pompy? Czy zdemonstowana pompa ma pozostać na stanie Zamawiającego czy ma zostać zagospodarowana przez Wykonawcę?

Odpowiedź: obieg wody lodowej obsługują dwie pompy znajdujące się na poziomie parteru w budynku. W ramach zadania należy wymienić obie pompy na nowe. Zdemonstowane pompy zostaną przekazane Zamawiającemu. Ponadto nie jest wymagane naczynie przeponowe wyspecyfikowane w zapytaniu ponieważ instalacja pracuje w układzie otwartym. Proszę nie brać pod uwagę tego urządzenia do kalkulacji.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań
NIP 777 00 06 350, REGON 000001293
tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00
marek.sobczak@amu.edu.pl

www.amu.edu.pl

[Handwritten signature]