



- UWAGI**
- Uwaga 1: KR, ZAS, owady, grzyb domowy, >50%
Uwaga 2: SŁ, owady, >50%
Uwaga 3: KR, owady, grzyb domowy, >50%
Uwaga 4: PŁ, grzyb domowy, >50%
Uwaga 5: PŁ, grzyb domowy, owady, >50%
Uwaga 6: KR, owady, 5-20%
Uwaga 7: KR, owady, <5%
Uwaga 8: PŁ, owady, <5%
Uwaga 9: PŁ, grzyb domowy, >50%
Uwaga 10: SŁ, owady, 5-20%
Uwaga 11: MIE, owady, 20-50%
Uwaga 12: PŁ, grzyb domowy, 20-50%
Uwaga 13: KR, owady, <5%
Uwaga 14: PŁ, owady, 5-20%
Uwaga 15: MIE, owady, >50%
Uwaga 16: SŁ, owady, >50% (do 20cm),
20-50% (powyżej 20 cm)
Uwaga 17: KR, owady, >50%
Uwaga 18: KR, owady, 5-20%
Uwaga 19: PŁ, grzyb domowy, owady, 5-20%
Uwaga 20: MIE, owady, 5-20%
Uwaga 21: KR, owady, >50%
Uwaga 22: KR, owady, 5-20%
Uwaga 23: KR, owady, 20-50%
Uwaga 24: PŁ, owady, <5%
Uwaga 25: KR, owady, <5%
Uwaga 26: PŁ, owady, <5%
Uwaga 27: PŁ, KR, grzyb domowy, >50%
Uwaga 28: KR, grzyb domowy, 20-50%
Uwaga 29: PŁ, grzyb domowy, 20-50%
Uwaga 30: KR, owady, 20-50%
Uwaga 31: SŁ, owady, 5-20%
- Wyjaśnienia:**
KR - krokiew,
ZAS - zastrzał
SŁ - słup
PŁ - płatew
MIE - miecz
PRZY - przypustnica
procentowo oznaczono stopień uszkodzenia elementu
- część nie objęta inwentaryzacją ze względu na brak dostępu


Rysunek 1:	Rzut poddasza (rysunek bez skali)	
Temat:	Inwentaryzacja korozji biologicznej	
Obiekt:	Budynek siedziby Gminy Niepołomice	
Adres:	Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	
Opracowanie:	 Biuro Ekspertyz Witold Frąckowiak	ul. Janowskiego 4, 30-440 Kraków tel.: 502 385748, e-mail: fracko@poczta.fm
Sporządził:	dr Witold Frąckowiak Rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa	
opracowano na rzucie przekazanym przez Zlecającego		



UWAGI

- Uwaga 32: KR, owady, <5%
Uwaga 33: KR, owady, 20-50%
Uwaga 34: KR, owady, 5-20%
Uwaga 35: PRZY, owady, >50%
Uwaga 36: PRZY, owady, 20-50%
Uwaga 37: PRZY, owady, 5-20%
- Wyjaśnienia:
KR - krokiew,
PRZY - przypustnica
procentowo oznaczono stopień uszkodzenia elementu

Rysunek 2:	Rzut poddasza (rysunek bez skali)	
Temat:	Inwentaryzacja korozji biologicznej	
Obiekt:	Budynek siedziby Gminy Niepołomice	
Adres:	Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	
Opracowanie:	 Biuro Ekspertyz Witold Frąckowiak	ul. Janowskiego 4, 30-440 Kraków tel.: 502 385748, e-mail: fracko@poczta.fm
Sporządził:	dr Witold Frąckowiak Rzecznik Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa	
opracowano na rzucie przekazanym przez Zlecającego		



F18 – miejsce i kierunek wykonania fotografii

Rysunek 3:	Rzut poddasza (rysunek bez skali)	
Temat:	Miejsca wykonania fotografii	
Obiekt:	Budynek siedziby Gminy Niepołomice	
Adres:	Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice	
Opracowanie:	 Biuro Ekspertyz Witold Frąckowiak	ul. Janowskiego 4, 30-440 Kraków tel.: 502 385748, e-mail: fracko@poczta.fm
Sporządził:	dr Witold Frąckowiak Rzeczoznawca Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa	
opracowano na rzucie przekazanym przez Zlecającego		