



Oznaczenie sprawy: ZP3/1431/24

Poznań, dnia 27.05. 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

### **O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ**

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na **zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej), dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej:**

Część 1 - Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej, pracującej na budynku Centrum Zaawansowanych Technologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10 w Poznaniu,

Część 2 - Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej, pracującej w obszarze budynku DS. Jagienka, ul. Piątkowska 80 w Poznaniu,

Część 3 - Zaprojektowanie (opracowanie dokumentacji projektowej) i budowa (dostawa i montaż) instalacji fotowoltaicznej, pracującej na budynku Collegium Novum UAM, al. Niepodległości 4 w Poznaniu.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

**Pytanie 1.** Ile wynosi odległość paneli fotowoltaicznych od rozdzielni głównej (dotyczy części 1 oraz 2)?

**Odpowiedź 1.**

**W przypadku Centrum Zaawansowanych Technologii (Zwierzętarnia), około 50 mb,**

**W przypadku DS. Jagienka, około 140 mb.**

**Zamawiający dopuszcza odbycie wizji dla Wykonawców. Udział w wizji nie jest obowiązkowy.**

**Termin wizji lokalnej można ustalać telefonicznie z Kierownikiem Sekcji Eksploatacji mgr inż. Michałem Czajką, tel. +48 519 340 524.**

**Pytanie 2**

Czy lokalizacje (część 1 oraz 2) również są zlokalizowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków?

**Odpowiedź 2. Nie, lokalizacje (część 1 oraz 2) nie są zlokalizowane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.**

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych

mgr inż. Marek Sobczak

ul. H. Wieniawskiego 1, Collegium Minus, 61-712 Poznań

NIP 777 00 06 350, REGON 000001293

tel. +48 61 829 43 09, fax +48 61 829 44 00

marek.sobczak@amu.edu.pl

Kierownik  
Sekcji Eksploatacji

mgr inż. Michał Czajka

[www.amu.edu.pl](http://www.amu.edu.pl)