L10 - 1 piętro

L09.1- 1p

WYDRUK CZĘŚĆ "A"

WYDRUK CZĘŚĆ "B"

Lp.	Ozn.	Symbol	Nazwa	Elektronika i moduł	Strumień	Czas świecenia	System	Tryb pracy	Stopień ochrony	Montaż	Uwagi
1	OP11		AVP	PRESENLUX I LiFePO4	100lm	3H	NU	SE	IP65/20	ścienny/sufitowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
2	OP11		AVP	PRESENLUX I LiFePO4	100lm	3H	NU	SE	IP65/20	ścienny/sufitowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
3	OP11		AVP	PRESENLUX I LiFePO4	400lm	3H	NU	SE	IP65/20	ścienny/sufitowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
4	OP61		AVP	PRESENLUX I LiFePO4	770lm	3H	NU	SE	IP65/20	ścienny/sufitowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
5	OP61		AVP	PRESENLUX I LiFePO4	770lm	3H	NU	SE	IP65/20	ścienny/sufitowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
6	OP21		AVN	PRESENLUX I LiFePO4	400lm	3H	NU	SE	IP65	nadtynkowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
7	OP21		AVN	PRESENLUX I LiFePO4	100lm	3H	NU	SE	IP65/20	nadtynkowy	oczekiwana symetryczna wzdłuż
8	EX01		EXIT M	PRESENLUX I LiFePO4	300lm	3H	NU	SE	IP65	nadtynkowy/ślinkowy	kierunkowe ewakuacyjne
9	EX01		EXIT M	PRESENLUX I LiFePO4	300lm	3H	NU	SE	IP65	nadtynkowy/ślinkowy	
10	XL40		EX01	PRESENLUX I LiFePO4	450lm	3H	NU	SE	IP65	nadtynkowy/ślinkowy	
11	Y1		INFINITY E	PRESENLUX I LiFePO4		3H	NU	SA	IP65	naścienny	odległość rozpoznawania 30m
12	Y4		EXIT M	PRESENLUX I LiFePO4		3H	NU	SA	IP65	naścienny	odległość rozpoznawania 20m
13	Y5		EXIT mini K	PRESENLUX I LiFePO4		3H	NU	SA	IP65	naścienny/ślinkowy	odległość rozpoznawania 20m

Uwagi:
1. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 12038:2005.
2. Oprawy z oznaczeniem "AV" z dodatkowym otworem do montażu podtynkowego.
3. Oprawy z oznaczeniem "AVN" z dodatkowym otworem do montażu nadtynkowego.
4. Oprawy z oznaczeniem "+U" z dodatkowym uchwytem do montażu pod kątem 90°.
5. Oprawy z oznaczeniem "+K" z dodatkowym kloszem.
6. Ilustracja oprawy awaryjnej przedstawiona poglądowo w miejscach projektu podana zgodnie z planem ewakuacji budynku.
7. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedłużonej trwałości i projektowanej żywotności wynoszącej 10 lat.
8. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedłużonej trwałości i projektowanej żywotności wynoszącej 10 lat.
wyjątkiem bezpośrednim obiektu, oraz kosztów późniejszej eksploatacji) nie dopuszcza się stosowania systemu inny aniżeli zawierających w parametrach.
9. Zastosowany systemu oświetlenia awaryjnego musi posiadać aktualny Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych wydany przez Instytut CNBOP.
10. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedłużonej trwałości i projektowanej żywotności wynoszącej 10 lat.
11. Obudowane wykonać zgodnie z schematem oraz opisem zamieszczonym do dokumentacji projektowej.
12. Oprawy awaryjne należy montować w miejscach widocznych, dostępnych, w sposób zapewniający odpowiednią ogólną ilumi i stropu.
13. Zasilanie oprawy awaryjnych i awaryjnych wykonać z zimnych obwodów oprawy ewakuacyjnej z tak zwanej "stałej fazy" lub w przypadku braku takich oprawy w pomieszczeniu zasilanie wykonać oprawy ogólnej łącznika pomieszczeniowego.
14. Oprawy awaryjne należy montować w miejscach widocznych, dostępnych, w sposób zapewniający odpowiednią ogólną ilumi i stropu.
15. Zasilanie oprawy awaryjnych i awaryjnych wykonać z zimnych obwodów oprawy ewakuacyjnej z tak zwanej "stałej fazy" lub w przypadku braku takich oprawy w pomieszczeniu zasilanie wykonać oprawy ogólnej łącznika pomieszczeniowego.
16. Oprawy awaryjne należy montować w miejscach widocznych, dostępnych, w sposób zapewniający odpowiednią ogólną ilumi i stropu.
17. Zasilanie oprawy awaryjnych i awaryjnych wykonać z zimnych obwodów oprawy ewakuacyjnej z tak zwanej "stałej fazy" lub w przypadku braku takich oprawy w pomieszczeniu zasilanie wykonać oprawy ogólnej łącznika pomieszczeniowego.
18. Oprawy awaryjne należy montować w miejscach widocznych, dostępnych, w sposób zapewniający odpowiednią ogólną ilumi i stropu.
19. Zasilanie oprawy awaryjnych i awaryjnych wykonać z zimnych obwodów oprawy ewakuacyjnej z tak zwanej "stałej fazy" lub w przypadku braku takich oprawy w pomieszczeniu zasilanie wykonać oprawy ogólnej łącznika pomieszczeniowego.
20. Oprawy awaryjne należy montować w miejscach widocznych, dostępnych, w sposób zapewniający odpowiednią ogólną ilumi i stropu.
21. Zasilanie oprawy awaryjnych i awaryjnych wykonać z zimnych obwodów oprawy ewakuacyjnej z tak zwanej "stałej fazy" lub w przypadku braku takich oprawy w pomieszczeniu zasilanie wykonać oprawy ogólnej łącznika pomieszczeniowego.

Etap I wykonania instalacji modernizacji oświetlenia awaryjnego. WYKONANY

Strefy wyzwalające łuczka.

Linie sygnałowe oświetlenia awaryjnego monitoringu.

łuczka urok pod system centralnego monitoringu.

Etap II zakresu do wykonania - planowane i poziomie ciągu komunikacji łuczi. B + F

PROJEKT WYCHOWCZY		ELEKTRYKI Żiuk	
INWESTOR	Prezydium Prezydium Prezydium Prezydium Prezydium Prezydium		
OBIEKT	Prezydium Prezydium Prezydium Prezydium Prezydium Prezydium		
ADRES	Prezydium Prezydium R, R1-414 Prezydium		
BRANŻA	PLAN OŚWIETLENIA AWARYJNEGO POZIOM 3 PIĘTRO +11 CZĘŚĆ A	NR RYS.	E05
		SKALA	1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Adam Sowiak		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Wojciechowski		
UWAGI			

PROJEKT WYCHOWCZY NIE ZASTĘPUJE PROJEKTU WYKONAWCZEGO