



Oznaczenie sprawy: ZP3/1743/24

Poznań, dnia ...05.06... 2024 r.

Wszyscy Wykonawcy

O D P O W I E D Z I na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605) na **modernizację oświetlenia bezpieczeństwa awaryjnego i ewakuacyjnego w ciągach komunikacyjnych segmentów B ÷ G w bud. UAM Collegium Chemicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8 w Poznaniu.**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1. Jaki jest wymagany czas pracy oprav oświetlenia awaryjnego?

Zgodnie z opisem projektu wykonawczego - „Zaprojektowano oprawy wyposażone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszej niż 1h, nadzorowane przez centralkę” natomiast na rzutach będących załącznikiem do projektu umieszczone są oprawy o czasie pracy 3h.

Odpowiedź 1. Należy zastosować oprawy zgodnie z rysunkami – czas pracy 3h.

Wprowadzone zmiany są wiążące i należy je uwzględnić w ofercie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Z-ca KANCLERZA
ds. technicznych
mgr inż. Marek Sobczak

ACZ. *[signature]*