

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu  
ul. Wieniawskiego 1,  
61-712 Poznań

Znak sprawy: ZP3/1915/24

Poznań, 02/08/2024 r.

**witacze – oznakowanie zewnętrzne budynków Collegium Iuridicum Novum WPIA**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy znana jest orientacyjna długość przyłącza kablowego do zasilania witacza A i witacza B?  
- informacja niezbędna do przygotowania kosztów wykopu i położenia przewodu.
2. Czy są znane parametry siatki CC do obudowania konstrukcji witaczy (wielkość oczka, grubość blachy, itp.)? Czy możemy dobrać i zaproponować sami?  
- informacja niezbędna do przygotowania kosztów konstrukcji.
3. Czy Inwestor dysponuje mapami z aktualnym przebiegiem instalacji gazowych, elektrycznych, itp.
4. Jak ma być sterowanie podświetleniem pylonów? Wystarczą włączniki zmierzchowe, czy potrzebne będą zegary astronomiczne?

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Szacunkowa długość przyłącza kablowego do zasilania witaczy A i B wynosi 110m
2. Należy zastosować siatkę CC na wzór siatki istniejącej - jak na budynku Dydaktycznym.  
Orientacyjne wymiary siatki: wielkość oczka 100mm x 50mm, grubość 2
3. Inwestor nie dysponuje mapami z aktualnym przebiegiem instalacji.
4. Należy zastosować zegary astronomiczne

W związku z powyższym, Zamawiający przesuwa termin na składanie ofert na dzień 02/08/2024 r., na godzinę 10:00.

Z-ca KANCLERZA  
ds. technicznych  
mgr inż. Marek Sobczak

Sporządziła:  
mgr Iwona Zerbin