



Collegium Polonicum strefy pożarowe 2	
numer i rodzaj strefy	powierzchnia wewnętrzna
K-1	74,4
K-2	40,1
K-3	99,2
K-4	99,2
K-5	72,3
K-6	14,8
K-7	17,6
K-8	21,4
K-9	8,0
K-10	12,5
SP 1 - ZL III	4 757,0
SP 2 - ZL III	507,6
SP 3 - ZL I	139,2
SP 4 - ZL I	272,6
SP 5 - ZL I	649,7
SP 6 - ZL I	346,6
SP 7 - ZL I	114,5
SP 8 - ZL III	2 566,7
SP 9 - ZL III	781,8
SP 10 - ZL III	480,7
SP 11 - G A-1	1 330,1
SP 12 - G A-2.1	1 428,2
SP 13 - G A-2.2	794,9
SP 14 - PM	201,8
SP 15 - PM	25,3
SP 16 - PM	5,5
SP 17 - PM	12,2
SP 18 - PM	122,9
SP 19 - PM	438,6
SP 20 - PM	36,5
SP 21 - PM	42,1
SP 22 - PM	122,4
SP 23 - PM	64,7
SP 24 - PM	88,6
SP 25 - PM	18,7
	15 808,4 m ²

LEGENDA:

ISTNIEJĄCE

budynek Collegium Polonicum

wejście główne

drogi ewakuacyjne

wyjścia ewakuacyjne z budynku

wyjścia z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 50 użytkowników

K-3 klatki schodowe obudowane

K-2 klatki schodowe otwarte

SZ-4 schody zewnętrzne

HP 25 HP 33 hydranty

NOWE - DO WPROWADZENIA

oddzielenia pożarowe z przejściami między strefami

drzwi pożarowe na drogach ewakuacyjnych

drzwi pożarowe do dźwigów osobowych

drzwi pożarowe nie będące drogą pożarową

brak właściwego oddzielenia pożarowego stref

przekroczona maksymalna odległość przejścia ewakuacyjnego

nazwa inwestycji	COLLEGIUM POLONICUM W SŁUBICACH UL.KOŚCIUSZKI 1, 69-100 SŁUBICE, działki: 673/3, 674, 675, 676, 677, 706/3		
inwestor	UNIwersytet im.ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU UL.WIENIAWSKIEGO 1, 67-712 POZNAŃ		
jednostka projektowania:	Tomasz Durniewicz architekt sp. z o.o.		
autor ekspertyzy:			
rzeczoznawca do spraw budowlanych	dr inż. Jerzy Zielenacki upr. CRRB poz.88/03/R/C, WKP/BO/5892/01		
rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń pożarowych	mgr inż. Ryszard Zaguła upr. 195/93		
temat opracowania	EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE OCHRONY POŻAROWEJ (§2.2 warunków technicznych)		data grudzień 2018r
treść rysunku	Rzut: POZIOM - 1		skala 1:250, 1:1
projekt architektoniczny rozpatrywany łącznie z projektami branżowymi możliwe prawa zastrzeżone / powołanie lub wykorzystywanie niezgodnie z przeznaczeniem, bez zgody właściciela dokumentacji jest zabronione			
stadium		ET	numer rysunku/stroina A.01.2