



Legenda

AVNC	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LVNC3/SERS 3W
EVS1 EVS2	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED HVISA/RS + TERMOSTAT
EV2	LUXIONA Poland S.A. OPRAWA AWARYJNA LED (FB1/SERS
C.SSP	Centrala sygnalizacji pożarowej
C.SOD	Centrala oddymiania
DOR	Optyczna czujka dymu DOR-4046
ROP	Optyczna czujka dymu DOR-4046 montowana w przestrzeni sufitu podwieszanego + wskaźnik zadziałania WZ-31
ROP	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
SAL	Adresowalny sygnalizator akustyczny SAL-4001
ACR	Adapter urządzeń radiowych ACR-4001
DUR	Optyczna radiowa czujka dymu DUR-4047
DDS	Silownik klapy oddymiającej (24V, 2A)
DDS	Silownik drzwiowy DDS 54/500 1A
PP	Przycisk przewietrzania PP-62
PO	Przycisk oddymiania PO-63
EKS	Element kontrolno-sterujący EKS-4001

Inwestor: POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. T. KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE UL. WARSZAWSKA 24, 31-155 KRAKÓW		Tytuł rys.: 	
---	--	---	--

Uwaga: przewody prowadzić pod tynkiem.
Nie wolno uszkodzić istniejącej polichromi.