LEGENDA :

**WT01** — NCS S 4005-Y50R

Wykładzina PVC homogeniczna/ linoleum przewodząca o parametrach:
- klasa użytkowa wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm
- klasa palności wg EN 13501-1: Bfl s1
- typ wykładziny wg ISO 10581: Typ I
- grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00mm
- grubość warstwy użytkowej wg ISO24340 (EN 429): 2.0mm
- waga całkowita wg ISO23997 (EN 430): 2950 g/m²
- wginieenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02mm ±0.1mm
- zabezpieczenie powierzchni: poliuretan
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna,
- Izolacja elektryczna VDE 0100, Part 600: Ri ≤ 5 x 10⁴ Ω
- Opór elektryczny wg EN 1081: Rt1 5 x 10^4≤Rc≤10^6 Ω; Rt2 5 x 10^4≤Rc≤10^6 Ω, wg ENIEC 6134041: 5x10^4≤Rc≤10^6 Ω,
- wg ENIEC 6134045: ≤3.5 x 10^7 Ω - Przewodząca
- właściwości antypoślizgowe wg DIN 51130: R9, wg EN13893: ≥0.3,
- Clean room test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A, wg ISO 146441: -
- stabilność wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): ≤0.40%
- Odporność wykładziny kółek krzeseł ISO 4918: Odpowiedni
- dobra odporność chemiczna
- Odporność przeciw grzybom i bakteriom IOS 846 Część C: Dobra, nie sprzyja wzrostowi
- Emisja TVOC po 28 dniach: Platinum (≤ 10 µg / m³)
- 100% produkcja wolna od ftalanów

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

**WT02** — NCS S 2500-N

Wykładzina PVC heterogeniczna do pomieszczeń mokrych:
- Klasa użytkowa wg ISO 10874 (EN 685): 31
- Klasa palności EN 13501-1: Bfl s1
- Typ ISO 10581: Typ.I
- Grubość całkowita wykładziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.50mm
- Grubość warstwy użytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00mm
- Waga całkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3010gm^2g/m²
- Wginieenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): 0.02, mm
- Stabilność wymiarowa wg ISO 23999 (EN 434): ≤0.40%
- Zabezpieczenie powierzchni:
- Właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV- antystatyczna
- Właściwości antypoślizgowe wg: DIN 51130: R10, EN 13845: ≥0.3, TRRL Pendulum test:,
- Chropowatość powierzchni wg EN 13893:
- Test gotwj stopy wg DIN 51097: Klasa C (27)
- Certyfikat IMO: 0575
- Dobra odporność chemiczna

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, czystym równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

**WM01** — NCS S 1502-B

Wykładzina PVC homogeniczna zgodnie z normą ISO 10581
do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu:
- Klasyfikacja użytkowa 34/43 wg normy ISO 10874 (EN 685)
- grubość całkowita 2,0 mm, warstwie użytkowej 2,0 mm,
- waga całkowita ≥ 2700 g/m2 wg normy ISO 23997 (EN 430)
- stabilność wymiarow wg normy EN434 : ≤0.40%
- zabezpieczona fabrycznie np. poliuretanem
- Umożliwiającą odnowienie powierzchni poprzez polerowanie na sucho.
- Antypoślizgowa o wartości R9 wg DIN 51130
- Reakcja na ogień wg normy EN13501-1 : Bfl s1
- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV
- brak uszkodzeń przy oddziaływaniu kółek krzeseł
- bardzo dobrą odporność chemiczną zgodnie z normą ISO 26987 (EN 423)
- Nie sprzyja rozwojowi grzybów i bakterii,
- Nie posiada biocydów i ftalanów,
- nadaje się do łatwego odkażania - potwierdzone raportem zgodnym z DIN 25415
- klasa A dla pomieszczeń sterylnych wg normy ASTM F51/00 oraz klasę 4 ISO 14644-1
- niska emisja LZO <10 µg/m3 mierzonej po 28 dniach zgodnie z normą EN 165 potwierdzoną raportem Eurofins, posiadającą certyfikat FloorScore,
- deklaracja środowiskowa EPD, Oświadczenie o właściwościach zdrowotnych materiałów MHS wydane przez EPEA oraz nadająca się w pełni do recyklingu pouzytkowego.
- średnia zawartość surowca z recyklingu nie mniejszej niż 25%
- Spełniającą wymogi certyfikacji BREEM, LEED oraz WELL

Wykładzina musi być przyklejona na podłożu suchym dla podkładów cementowych <2% CCM, czystym i równym 2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta

**WO2** — NCS S 2570-Y80R

**WO3** — NCS S 3502-Y

**WO4** — NCS S 5502-Y

UWAGA :
We wszystkich pomieszczeniach wykładziny wyłożyć na ścianę na wysokość 10 cm.

**UWAGI**

1. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektu konstrukcji, projektu technicznych oraz specyfikacją techniczną.
2. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót. Nie są dopuszczalne żadne zmiany wymiarów bez konsultacji z projektantem.
3. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
4. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego odczytania rysunków lub ich niewłaściwego wykorzystania.
5. Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie w trakcie realizacji, jeśli będą one konieczne ze względu na warunki techniczne lub wymagania inwestora.
6. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
7. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego odczytania rysunków lub ich niewłaściwego wykorzystania.
8. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót. Nie są dopuszczalne żadne zmiany wymiarów bez konsultacji z projektantem.
9. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektu konstrukcji, projektu technicznych oraz specyfikacją techniczną.
10. Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie w trakcie realizacji, jeśli będą one konieczne ze względu na warunki techniczne lub wymagania inwestora.
11. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami budowlanymi oraz zasadami sztuki budowlanej.
12. Projektant nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikające z nieprawidłowego odczytania rysunków lub ich niewłaściwego wykorzystania.
13. Wszystkie wymiary podane na rysunkach należy sprawdzić na budowie przed rozpoczęciem robót. Nie są dopuszczalne żadne zmiany wymiarów bez konsultacji z projektantem.
14. Rysunki architektoniczne należy odczytywać w powiązaniu z odpowiednimi rysunkami projektu konstrukcji, projektu technicznych oraz specyfikacją techniczną.
15. Projektant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w projekcie w trakcie realizacji, jeśli będą one konieczne ze względu na warunki techniczne lub wymagania inwestora.


Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji allplan Sp. z o.o.
ul. Kamieńskiego 51, 51-126 Wrocław
tel. 71 347 35 00, fax 71 347 35 01, e-mail:biuro@allplan.pl
NIP 896-000-56-56


PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB ODDZIAŁU INTERWENCYJNO-DIAGNOSTYCZNEGO W BUD. NR 5, PSTRYCH I STRONA PEDIATRYCZNA

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 5, 35-601 RZESZÓW

OGÓLNOBUDOWLANA


UZ WOJEWÓDZKI SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

mgr inż. arch. Joanna Zarzuba — UAP/DOA/0231
mgr inż. arch. Bartosz Dudek — UPOM/ A/ 00/2092
mgr inż. arch. Paweł Nakonieczn — DOP/DOA/0192/2
mgr inż. arch. Tomasz Dąbrowiecki
mgr inż. arch. Anna Ostrowska


| | |
|---|---|
| RZUT PODWODNEGO POZIOMU | PW_A_06 |
| SKALA | 1:100 |
| STYCZEŃ 2025 | |