



Gdynia dnia: 2026-06-19

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/57

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_57

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Budowę budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy **CRZP/66/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 80

1. Prosimy o sprecyzowanie jaki przyjąć standard spłukiwania pisuarów: elektroniczne na fotokomórkę czy mechaniczny?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: fotokomórka.

2. Prosimy o odpowiedź jakiego typu baterie natryskowe w pokojach należy przyjąć do wyceny czy czasowe (samozamykające) natynkowe czy podtynkowe?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: natynkowe.

3. Prosimy o przesłanie przekrojów przez klatki schodowe.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: przekroje zostały udostępnione w pliku „Załączniki do zmiany SWZ_8”.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona