



Gdynia dnia: 2026-06-22

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/58

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_58

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **"Budowę budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy **CRZP/66/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 81

1. Czy na balkon w osiach 15-16 na kondygnacji 3 prowadzą drzwi? Brak takiego przejścia na rysunkach rzutów. Proszę o podanie parametrów zastosowanej stolarki.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

tak, prowadzą drzwi, otwór 150X 300 cm, dwuskrzydłowe (przeszkłone), aluminiowe- parametry, jak pozostałem stolarki zewnętrznej, wysokość drzwi 225 cm z naświetlem 75 cm.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona