



Gdynia dnia: 2026-06-19

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/55

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_56

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy CRZP/66/2026/AZP.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 79

1. Czy jest operat akustyczny potwierdzający podwyższone wymagania akustyczne dla obiektu na stolارce aluminiowej, a jeśli nie to na jakiej podstawie zostały przyjęte tak wysokie parametry akustyczne:

Fasady - izolacja akustyczna wg ISO 140-3: do $R_w(C, C_{tr}) = 48 (-1,3)$ dB

Okna - izolacja akustyczna wg ISO 140-3: do $R_w(C, C_{tr}) = 49 (-1,4)$ dB

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: izolacyjność akustyczna może zostać zmniejszona do min. 40 dB

2. Zwracamy się z prośbą o weryfikację wymagań dotyczących izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych, tj.:
fasad: $R_w(C, C_{tr}) = 48 (-1,3)$ dB,
okien: $R_w(C, C_{tr}) = 49 (-1,4)$ dB.

W ocenie Wykonawcy są to wymagania na poziomie podwyższonym, przekraczającym typowe standardy stosowane dla obiektów takich jak akademik, szczególnie w lokalizacjach o umiarkowanym poziomie hałasu (2 linia zabudowy).

W związku z powyższym prosimy o rozważenie możliwości ich optymalizacji, np. poprzez obniżenie wymaganych parametrów izolacyjności do 37dB, co pozwoliłoby na racjonalizację kosztów inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego komfortu akustycznego użytkowników.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: izolacyjność akustyczna może zostać zmniejszona do min. 40 dB



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona