



Gdynia dnia: 2026-07-02

Pismo: CRZP/66/2026/AZP/65

ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ_65

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na **"Budowa budynku zamieszkania zbiorowego - Akademik Uniwersytetu Morskiego w Gdyni z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą"** – znak sprawy **CRZP/66/2026/AZP**.

Zamawiający, **Uniwersytet Morski w Gdyni**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej "SWZ") wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 87

1. Proszę o wskazanie gdzie na rzutach występują drzwi aluminiowe DZ3, DZ4, DZ5.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: rysunki z zaznaczonymi drzwiami w załączniku.

2. W odpowiedziach z dnia 22.06.2026r. pojawiły się rysunki klatek schodowych. Prosimy o potwierdzenie, iż oferta powinna zawierać dostawę i montaż pochwytyłów mocowanych do ścian.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: jest rezygnacja z pochwytyłów mocowanych do ścian, ze względu na to, że biegi schodów posiadają szerokość poniżej 150 cm, w związku z tym nie są one wymagane, do oferty należy założyć tylko balustrady od strony duszy schodów.

3. Na rys. D32 widoki na poziomach nie odpowiadają przekrojowi 2-2. Prosimy o wyjaśnienie zgodnie z jaką częścią rysunku należy wycenić pochwyty.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: widoki na poziomach są zgodne z przekrojem 2-2

4. Na rys. D34 jest przewidziana poręcz na fasadzie EI60. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o szczegół montażu pochwyty na fasadzie EI60.



ul. Morska 81-87
bud. F pok. 226
81-225 Gdynia

www.umg.edu.pl

Zespół ds. Zamówień
Publicznych (AZP)

tel. 58 55 86 421
e-faks: 58 741 22 50

e-mail: zampubl@umg.edu.pl

Uniwersytet Morski w Gdyni

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: jest rezygnacja z pochwytych mocowanych do ścian, ze względu na to, że biegi schodów posiadają szerokość poniżej 150 cm, w związku z tym nie są one wymagane, do oferty należy założyć tylko balustrady od strony duszy schodów.

Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona