

ZESTAWIENIE STOLARKI POZIOM 0

NAZWA / OZNACZENIE	F1 - FASADA 1	F1a - FASADA 1A	F1b - FASADA 1B	F1c - FASADA 1C	F2 - FASADA 2	F3 - FASADA 3
SCHEMAT						
LOKALIZACJA	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0	POZIOM 0
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŁLE OTWORU	3.00 m	3.0 m	3.0 m	3.0 m	15.6 m	15.6 m
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŁLE OTWORU	42.3 m	15.7 m	8.0 m	44.0 m	11.7 m	11.7 m
IŁOŚĆ LEWEJ / PRAWEJ	1	1	1	1	1	1
WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA	≤0.9 W/m2K					
PRZEPUSZCZALNOŚĆ POWIETRZA	klasa 4					
WODOSZCZELNOŚĆ	klasa RE 1200					
ODPORNOŚĆ NA OBCIĄŻENIE WIATREM	klasa C5/B5					
ODPORNOŚĆ NA WŁAMANIE						
KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		-	-	-		
KOLOR	RAL 7016					
ŻALUZJE						
UWAGI	ZEWNĘTRZNE ELEWACJE ALUMINIOWO SZKLANE ZAPROJEKTOWANO W SYSTEMIE SŁUPOWO- RYGLOWYM. KONSTRUKCJA ALUMINIOWA O SZEROKOŚCI WIDOCZNEJ SŁUPÓW I RYGLI 50 mm Z ZEWNĘTRZNYMI PROFILAMI MOCUJĄCO- MASKUJĄCYMI. GŁĘBOKOŚĆ PROFILI, WG. OBLICZEŃ STATYCZNYCH W FASADZIE ZLOKALIZOWANE SĄ 1x DRZWI DWUSKRZYDŁOWE (EWAKUACYJNE), 1 SKRZYDŁO MIN. 90 CM SZEROKOŚCI W ŚWIEŁLE. DRZWI EWAKUACYJNE WPOSADZONE W ZESTAW ANTYPANICZNY DLA DRZWI SAMOZAMYKACZ TYP 4. SAMOZAMYKACZ NAWIERZCHNIOWY Z ASYMETRYCZNĄ PRZEKŁADNIĄ ZĘBATĄ Z MECHANIZMEM REGULACJI KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA INTEGROWANYM W SZYNIE ŚLIZGOWEJ, MONTOWANY PO STRONIE ZAWIASOWEJ DRZWI, O SIŁE ZAMYKANIA DOPASOWANEJ DO SZEROKOŚCI SKRZYDŁA, WG NORMY PN EN 1154 I MOŻLIWEJ DO REGULOWANIA PŁYNNIE W ZAKRESIE 2-6, Z FUNKCJĄ ANTYWIATROWĄ ORAZ REGULOWANĄ KOLEJNOŚCIĄ ZAMYKANIA I DOBICIEM. DO ZASTOSOWANIA W SYMETRYCZNYCH I ASYMETRYCZNYCH DRZWIACH DWUSKRZYDŁOWYCH O SZEROKOŚCI SKRZYDŁA DO 1400 mm. DOPUSZCZALNY ROZSTAW ZAWIASÓW DRZWI 1300-2800 mm. TRWAŁOŚĆ FUNKCJI SAMOZAMYKACZA- KLASA 8 (500.000 CYKLI) ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ- KLASA 4 (BARDZO WYSOKA)					

INDEKS OPIS REWIZJI DATA

WYSOKOŚĆ DRZWI, OKIEN PODANE SĄ OD POZIOMU WYKONCZONEGO

W WYKONASTWIE STARANNIE UWZGLĘDNIĆ WYTYCZNE I OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

WSZYSTKIE WYMIARY MUSZĄ BYĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI WYMIARÓW NALEŻY NIEZWŁOCZNIE POWIADOMIĆ KIEROWNIKA BUDOWY

PROJEKT WYKONAWCZY

	ART PROJEKT K&M Sp. z o.o. ul. Strzelnicza 2, 83-400 Kołobrzeg NIP 591-165-58-00, Regon 220376462 tel/fax +48 58 680 83 69	1013-20
INWESTOR:	Uniwersytet Morski ul. Morska 81-87 81-225 Gdynia	SKALA 1:100
INWESTYCJA:	"Budowa obiektu Akademika Domu Studenckiego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni ul. Morskiej 81-87 na dz. nr 883, 885 obręb 0015 Grabówek"	NR RYS. 35
ZESTAWIENIE STOLARKI/ POZIOM 0		DATA 02.2026
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jacek Krause wp. nr 1610/2006 w sporządzeniu architektonicznym do projektowania bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Szymon Kleinschmidt wp. nr 1610/2006/2019 w sporządzeniu architektonicznym do projektowania bez ograniczeń		