



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Poznań, 22 sierpnia 2024 r.

DN-NS.9011.888.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 10 ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 104 i art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z § 72 ust. 1 i 2, § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), **Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny**, po zapoznaniu się z wnioskiem Inwestora – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 21.06.2024 r. (data wpływu: 02.07.2024 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Grzegorza Sadowskiego, dotyczącym zgody na odstępstwo od warunków technicznych dla budynku Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu,

1. wyraża zgodę

na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,65 m pomieszczenia przeznaczonego na pobyt – czytelnia/ekspozycji (pom. nr D.-1.10) pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczenia,

2. umarza

postępowanie w sprawie usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń stałej pracy – pracowni fotograficznej (pom. nr A.0.03) oraz sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11),

3. umarza

postępowanie w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wysokości pomieszczenia sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11).

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276009
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

UZASADNIENIE

Inwestor – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Grzegorza Sadowskiego, zwrócił się 2.07.2024 r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów technicznych w zakresie wysokości pomieszczeń oraz usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń przeznaczonych na pobyt i do stałej pracy w budynku Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu. Do wniosku została dołączona dokumentacja wykonana przez mgr inż. arch. Grzegorza Sadowskiego w czerwcu 2024 r.

Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, wysokość pomieszczenia czytelni/ekspozycji nr D.-1.10 wynosi 2,65 m, pracownia fotograficzna nr A.0.03 znajduje się od 10 cm do 60 cm poniżej poziomu terenu przyległego do budynku, a jej wysokość wynosi 2,85 m, sala seminaryjna I nr A.0.11 znajduje się 95 cm poniżej poziomu terenu przyległego do budynku, a jej wysokość wynosi 2,5 m (2,4 m obniżenie po obwodzie). Pomieszczenia pracowni fotograficznej oraz sali seminaryjnej I przeznaczone są do pracy stałej, ponadto w sali seminaryjnej przewiduje się pobyt ok 40 osób. Pomieszczenie czytelni/ekspozycji przeznaczone jest na czasowy pobyt (do 4 godzin na dobę) dla 9 osób.

Ad. 1 Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna wysokość w świetle pomieszczeń do pracy, nauki lub innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób winna wynosić 3,0 m. Zgodnie z § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że pomieszczenie czytelni/ekspozycji nr D.-1.10 spełnia przesłanki określone w przepisach prawa dla wyrażenia zgody na obniżenie wysokości.

Ad. 2 Zgodnie z § 73 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się powyżej lub być równy poziomowi terenu przy budynku. Zgodnie z § 73 ust 2 dopuszcza się

usytuowanie pomieszczeń produkcyjnych, handlowych, usługowych, gastronomicznych lub obsługi pasażerów, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, poniżej poziomu terenu przy budynku pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w przypadku pomieszczeń stałej pracy w rozumieniu ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy. Jak wynika z powyższego, ustawodawca ograniczył katalog pomieszczeń, dla których można wyrazić zgodę na usytuowanie poziomu podłogi poniżej poziomu terenu i nie przewidział takiej możliwości dla pomieszczeń nauki.

Biorąc powyższe pod uwagę, dla pomieszczeń pracowni fotograficznej nr A.0.03 oraz sali seminaryjnej I nr A.0.11 nie zostały spełnione przesłanki do wyrażenia zgody na odstępstwo od warunków technicznych w zakresie usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku.

W związku z powyższym, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem nr DN-NS.9011.888.2024 z 17.07.2024 r. poinformował o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strona nie wniosła uwag.

Ad. 3 Biorąc pod uwagę brak możliwości lokalizacji pomieszczeń nauki w zagłębieniu na podstawie § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że rozstrzygnięcie sprawy w zakresie wysokości pomieszczenia sali seminaryjnej I nr A.0.11 staje się bezprzedmiotowe.

Podsumowując, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża zgodę na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,65 m pomieszczenia przeznaczonego na pobyt – czytelnicy/ekspozycji (pom. nr D.-1.10) pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczenia oraz umarza postępowanie w zakresie usytuowania poniżej poziomu terenu urządzonego przy budynku pomieszczeń stałej pracy – pracowni fotograficznej (pom. nr A.0.03) oraz sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11) i na obniżenie wysokości pomieszczenia sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11).


Integralną częścią decyzji jest rysunek nr PB_AR_20, stanowiący załącznik do decyzji, na którym znajduje się klauzula Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tut. organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

mgr Paweł Gilewski

Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Sadowski – pełnomocnik
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Podlaska 13
60-623 Poznań
2. a/a.
B.R.






ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 Niniejsze opracowanie stanowi zbiór autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie
 autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 27, poz. 83).
 Projekt nie odpowiada za odpowiedzialność i następnych wersji projektu. Wszelkie rysunki
 powstające w toku realizacji projektu, w tym w szczególności poprawki i zmiany, nie stanowią części
 projektu i nie mogą być wykorzystywane do celów innych niż określone w niniejszym projekcie. Wszelkie zmiany
 opracowania projektowego w formie rysunków i dokumentację opisową.
 Nieistotne odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie
 wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego!

Investycja
 Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama
 Mickiewicza

Nazwa obiektu budowlanego		Branża	
Budynek szkolnictwa wyższego		Architektura	
Zamawiający Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań		Numer rysunku	
Adres budowy		PB_AR_20	
ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań		Skala	
Stadium		1:100	
Projekt koncepcyjny		Data sporządzenia rysunku	
Tytuł rysunku		21.06.2024	
Przekrój J-J - podziemny łącznik D		Data sprawdzenia rysunku	
Projektant		21.06.2024	
mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski		Gregorz Sadowski	
Opracowujący		78/86/Pw	
mgr inż. arch. Renata Jankowska		-	
mgr inż. arch. Anna Janecka-Gień		-	
mgr inż. arch. Magdalena Biegłewska		-	
Sprawdzający		-	
mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska		7131/119/P/2001	
mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska		-	
Sposób		-	



Uzgodniono na podstawie ustawy
 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pod względem
 wymagań higienicznych i zdrowotnych
 bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami,
 opinia/postanowienie/decyzja z dnia 22.08.2024 r.
 znak DN-US.9011.888.2024

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki
 Inspektor Sanitarny

mgr Paweł Gilewski

SPR
 SPRAWA PROJEKTOWA
 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Pedagogów 13, 60-623 Poznań
 telefon 048 61 84 11 190
 e-mail: biuro@sp-spa-sadovskipol.pl

