



Wielkopolski
Państwowy Wojewódzki
Inspektor Sanitarny

Poznań, 7 października 2024 r.

DN-NS.9011.1432.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 3 pkt. 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 10 ust. 2 oraz art. 37 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r., poz. 416) oraz art. 104 i ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zm.), w związku z § 72 ust. 1 i 2, § 73 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225), **Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny**, po zapoznaniu się z wnioskiem Inwestora – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z 16 września 2024 r. (data wpływu: 18 września 2024 r.), reprezentowanego przez pełnomocnika – Pana Grzegorza Sadowskiego, dotyczącym zgody na odstępstwo od warunków technicznych dla budynku Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. H. Wieniawskiego 3 w Poznaniu,

wyraża zgodę

na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,5 m sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11) pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczenia.

UZASADNIENIE

Inwestor – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezentowany przez pełnomocnika – Pana Grzegorza Sadowskiego, zwrócił się 18 września 2024 r. do Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na odstępstwo od przepisów technicznych w zakresie wysokości pomieszczenia - sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11) przeznaczonych na pobyt i do stałej pracy w budynku Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama

Wojewódzka Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu
ul. Noskowskiego 23 | 61-705 Poznań
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
tel. 61 2276004 | tel. 61 2276009
sekretariat.wssepoznan@sanepid.gov.pl
nadzor.zapobiegawczy.wssepoznan@sanepid.gov.pl
NIP 778-11-71-963 | REGON 000294065
BDO 000207899
www.gov.pl/web/wsse-poznan
wssepoznan/SkrytkaESP

Mickiewicza w Poznaniu, zlokalizowanego przy ul. H. Wieniawskiego 1 w Poznaniu. Do wniosku została dołączona dokumentacja wykonana przez mgr inż. arch. Grzegorza Sadowskiego we wrześniu 2024 r.

Jak wynika ze zgromadzonej w sprawie dokumentacji, wysokość pomieszczenia sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11) wynosi 2,7 m z obniżeniem lokalnym do 2,5 m. Wnioskowane pomieszczenie przeznaczone jest na pobyt do 4 godzin dla 40 osób (39 studentów, 1 wykładowca).

Zgodnie z § 72 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, minimalna wysokość w świetle pomieszczeń do pracy, nauki lub innych celów, w których nie występują czynniki uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na stały lub czasowy pobyt więcej niż 4 osób winna wynosić 3,0 m. Zgodnie z § 72 ust. 2 ww. rozporządzenia pomieszczenia, których wysokość powinna, zgodnie z ust. 1, wynosić co najmniej 3 m i 3,3 m, mogą być obniżone do wysokości nie mniejszej niż 2,5 m w przypadku zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgody państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny stwierdził, że pomieszczenie sali seminaryjnej I spełnia przesłanki określone w przepisach prawa dla wyrażenia zgody na obniżenie wysokości.

Podsumowując, Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny wyraża zgodę na obniżenie wysokości w świetle do nie mniejszej niż 2,5 m pomieszczenia sali seminaryjnej I (pom. nr A.0.11) pod warunkiem zastosowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, zapewniającej wymianę powietrza zgodnie z funkcją pomieszczenia.

Integralną częścią decyzji jest rysunek nr PB_AR_13, stanowiący załącznik do decyzji, na którym znajduje się klauzula Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

Niniejsza decyzja nie stanowi uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie zastrzeżonym dla Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub rzeczoznawcy do spraw sanitarnohigienicznych.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. organu. Z dniem doręczenia tutejszemu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Załącznik:

1. Rysunek nr PB_AR_13


Otrzymują:

1. Pan Grzegorz Sadowski – pełnomocnik
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu
ul. Podlaska 13
60-623 Poznań
2. a/a.
M.R.




Zastępca Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego

mgr Hanna Kurek
specjalista epidemiolog



ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową.
 Nielotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/

Inwestycja Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza	
Nazwa obiektu budowlanego Budynek szkolnictwa wyższego	
Zamawiający Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań	Branża Architektura
Adres budowy ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań	Numer rysunku PB_AR_13
Stadium Projekt budowlany	Skala 1:100
Tytuł rysunku Przekrój A-A - Budynek A	Data sporządzenia rysunku 16.09.2024r.
Projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski	Data sprawdzenia rysunku 16.09.2024r.
Opracowujący mgr inż. arch. Renata Jankowska	Projektant mgr inż. arch. Grzegorz Sadowski
mgr inż. arch. Anna Janecka-Gleń	Opracowujący mgr inż. arch. Renata Jankowska
mgr inż. arch. Magdalena Biegniewska	mgr inż. arch. Anna Janecka-Gleń
Sprawdzający mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska	mgr inż. arch. Magdalena Biegniewska
	Sprawdzający mgr inż. arch. Lidia Łukaszewska
 SPA BIURO PROJEKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań telefon 048 61 8484190 e-mail: spa@spa-sadowski.pl	
Strona	

Uzgodniono na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń / z zastrzeżeniami, zgodnie z postanowieniem decyzji z dnia 01.10.2024 znak DN-N5.90M.1432.2024

zostępczo Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

mgr Hanna Gurek
specjalista epidemiolog

