



AQUANET RETENCJA

Numer pisma: **DW/WO/98679/2024**

Numer sprawy: **WO/80-9-6/84/2024**

Poznań, 26.09.2024 r.

Grzegorz Sadowski
SPA Biuro Projektów Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Podlaska 13
60-623 Poznań

Dotyczy: uzgodnienia dokumentacji technicznej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie inwestycji zlokalizowanej przy ulicy Wieniawskiego 1 i 3 w Poznaniu.

Inwestor:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Wieniawskiego 1
61-712 Poznań

Wnioskodawca:

Grzegorz Sadowski
SPA Biuro Projektów Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Podlaska 13
60-623 Poznań

W nawiązaniu do zlecenia uzgodnienia / opiniowania dokumentacji technicznej dla zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania dla inwestycji pn. „Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza” na podstawie umowy zawartej pomiędzy Aquanet S.A. a Aquanet Retencja Sp. z o.o. w zakresie uzgadniania i opiniowania dokumentacji projektowych informujemy, że pozytywnie **uzgadniamy / opiniujemy** projekt techniczny pod numerem **WO/80-9-6/84/2024** z następującymi uwagami:

Zaopiniowaniu podlega:

1. Bilans ilości wód opadowych i roztopowych dla stanu istniejącego i projektowanego oraz zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania na działkach ewidencyjnych 32, 33/2 ark. 23 obręb 0051 Poznań.
2. Włączenie wewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej do istniejących przyłączy kanalizacyjnych (studnie nr KP-0.1 i KP-0.2)
3. Osadnik OS-1 zlokalizowany przed zbiornikiem retencyjnym.
4. Zbiornik retencyjny PPZ-1 o pojemności całkowitej $V=15\text{ m}^3$ z zestawem pompowym. Zbiornik zlokalizowany na instalacji doprowadzającej wody opadowe do przyłącza „północnego”. Woda ze zbiornika będzie wykorzystywana do podlewania zieleni.
5. Projekt opracowano na podstawie opinii Aquanet Retencja Sp. z o.o. nr DW/WO/66297/2024, WO/80-1-KD/148/2024 z 28.06.2024 r. oraz warunków technicznych Aquanet S.A. nr DW/IBM/959/82356/2024, IBM/80-2-45/299/2024 z 7.08.2024 r.

Uzgodnienie, opiniowanie dokumentacji dotyczy:

- Zgodności dokumentacji z wydaną opinią
- Zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Aquanet Retencja Sp. z o.o. zawartymi w opracowaniu pt. „Projektowanie, wykonawstwo zagospodarowania wód opadowych i roztopowych za pomocą błękitno-zielonej infrastruktury (BZI) oraz sieci i przyłączy kanalizacji deszczowej” wraz z załącznikami do ww. opracowania.





AQUANET RETENCJA

Informujemy, że:

- W sprawie realizacji i odbioru sieci, przyłącza kanalizacji deszczowej oraz urządzeń ograniczających odpływ wód opadowych i roztopowych należy skontaktować się z Gestorem kanalizacji deszczowej tj. Aquanet Retencja Sp. z o.o.
- Uzgodnienie jest ważne 3 lata od daty wydania,
- Uzgodnienie jest ważne tylko i wyłącznie z planem zagospodarowania terenu / planem sytuacyjnym stanowiącym załącznik nr 3
- Niniejsze pismo, uzgodnienie / zaopiniowanie projektu wydane przez Aquanet Retencja Sp. z o.o. w imieniu Aquanet S.A. nie wymaga podpisu ani stempla.

Załączniki:

1. Bilans stanu istniejącego
2. Bilans stanu projektowanego
3. Projekt zagospodarowania terenu – instalacje sanitarne
4. Projekt zagospodarowania terenu – istniejące zagospodarowanie terenu
5. Projekt zagospodarowania terenu – bilans projektowany
6. Obowiązek informacyjny RODO

Pismo zatwierdził:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. opiniowania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

Sprawę prowadzi:

Rafał Podgórski

Specjalista ds. uzgadniania dokumentacji technicznej

Dział Planowania Inwestycji, Opiniowania i Uzgodnień

tel. kom. 885 979 950

e-mail: rafal.podgorski@aquanet-retencja.pl

