

Prezydent Miasta Poznania
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20,
61-655 Pozna

oznaczenie kancelaryjne wniosku: **ZG-OPK.4105.1404.2024**

dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.1404.2024

Narada koordynacyjna została przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczył/a: Małgorzata Gulczyńska - Kierownik Działu Koordynacji Projektów działający/a z upoważnienia Nr 1794/2022 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: JTJ Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
ul. ciegiennego 68B/1
60-139 POZNA
POZNA

2. Termin zakończenia narady koordynacyjnej: 18-09-2024

3. Opis przedmiotu narady:

a. przedmiot uzgodnienia: przyłączenie wody

b. lokalizacja:

Obszar wyznaczony na mapie przez użytkownika;
ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Pozna

4. Dane inwestora:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. ul. H. Wieniawskiego 1
61-712
Pozna

5. Stanowiska uczestników narady (uwagi/zalecenia) dotyczące zgłoszonego wniosku:

VEOLIA Anna Kasprzak-Chrapek 06.09.2024:

Uzbrojenie prowadzi zachowując normatywne odległości

- w przypadku skrzyżowania z sieciami kanałowymi pod kanałami cieplnymi

- w przypadku skrzyżowania z sieciami z rur preizolowanych pod rurkami c.o.

W miejscu skrzyżowania z sieciami cieplnymi projektowane uzbrojenie prowadzi pod rurkami c.o. zachowując normatywne odległości.

W miejscach zbliżenia z sieciami cieplnymi preizolowanymi wykopy należy prowadzić rącznie. Płaszcz osłonowy izolacji rurki głów zabezpieczyć przed uszkodzeniem mechanicznym.

PSG Paweł Cieplik 09.09.2024:

- szczegółów lokalizacji (przebieg i głębokość) sieci gazowej należy ustalić w terenie na podstawie ręcznych przekopów próbnych,

- w miejscach zbliżenia /skrzyżowania do sieci gazowej zachować odległości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia

26.04.2013 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 poz. 640),

- w strefie kontrolowanej należy podejmować działania mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie

kontrolowanej wykonywać rącznie,

- w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG

w Poznaniu - Gazownia Poznań Północ, ul. Czerwonacka 3, tel. 61 8545140 gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu powiadomienia o

przystąpieniu do prac.

RCI Sebastian Olejniczak 09.09.2024:

Bez uwag

NETIA S.A. Krzysztof Osiecki 09.09.2024:

1. Prace wzdłuż sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niż 2m) należy prowadzić po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczególną ostrożnością z wykluczeniem uciążliwej sprężyny mechanicznej;

2. Kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami;

3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

4. Koszty wszelkich robót i napraw uszkodzonej sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac jak i wynikające z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca;

5. Netia S.A. zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstałych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.;

MPK Jerzy Pietrowiak 11.09.2024:

Bez uwag

GAZ-SYSTEM Janusz Wesołowski 11.09.2024:

Bez uwag

PCSS Marek Kuberka 11.09.2024:

W obszarze planowanej inwestycji przebiega linia wiatłowodowa, w której IChB PAN PCSS posiada częściowy udział. Linia serwisowana jest przez firmę ORANGE

AQUANET Olga Stachowska 12.09.2024:

Uzgodniono na warunkach podanych Inwestorowi w warunkach technicznych Aquanet S.A., pismo znak: DW/IBM/959/82356/2024.

ENEA Sławomir Frąckowiak 13.09.2024:

W miejscu skrzyżowania z kablem energetycznym wykopy należy prowadzić rącznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyć, zachować normatywną odległość.

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznań, ul. Panny Marii 2, kierując korespondencją na adres rd.poznan@operator.enea.pl załączając protokół z Narady Koordynacyjnej wraz z mapą.

GEOPOZ Paweł Gandecki 16.09.2024:

Bez uwag

Fiberhost S.A. Aleksandra Michałek 16.09.2024:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWA TELEKOM sp. z o.o. Marcin Kłoczko 16.09.2024:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Jacek Madajski 16.09.2024:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PERN S.A. Konrad Kwiatkowski 16.09.2024:

Bez uwag

WSS Aleksandra Michałek 16.09.2024:

Podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ZDM Karolina Adamczak - Bondyra 18.09.2024:

Uzgodnienie zgodnie z poniższymi uwagami:

uzgodnienie dotyczy tylko uzbrojenia zlokalizowanego w zakresie terenu budowanego obecnie w administracji ZDM, projektowane przyłacie wody należy wykonać w jak największym zakresie metod bezwykopów, odtworzenie wszystkich naruszanych nawierzchni utwardzonych w pasie drogowym administrowanym przez ZDM należy wykonać zgodnie z warunkami Wydziału Remontów i Utrzymania Dróg Zarządu Dróg Miejskich, zawartymi w katalogu odtworzenia nawierzchni, znajdującym się na stronie internetowej ZDM pod adresem:

<https://zdm.poznan.pl/pl/katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>

lub

<https://zdm.poznan.pl/pl/zalatw-sprawe-katalog-wymagan-stawianych-odtworzeniom-nawierzchni-w-obrebie-ulic-miasta-poznania-objetych-administracja-zarzadu-drog-miejskich>,

odtworzenie wszystkich naruszanych w pasie drogowym nawierzchni utwardzonych należy zlecić specjalistycznej firmie drogowej, a w przypadku gdy objęte są one gwarancją – gwarantowi,

odtworzeniu podlegają wszystkie elementy pasa drogowego, które ulegną uszkodzeniu podczas prowadzonych prac.

MJ 616286586

PRZEWODNICZ CY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Małgorzata Gulczy ska

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2023 r. poz. 1752) - zwanej dalej ustaw Pgik,

PRZEDŁO ONY NA NARAD KOORDYNACYJN PROJEKT ZOSTAŁ ROZPATRZONY

z zachowaniem poni szych uwag oraz informacji zespołu koordynuj cego

dotycz cych obowi zuj cych warunków do realizacji budowy:

*Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja

przewodów układanych w wykopie musi by dokonana przed ich zakryciem.

*Na mocy ustawy Pgik zobowi zuje si wykonawc prac inwentaryzacyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajduj cych si na terenie realizowanej inwestycji punktów osnowy geodezyjnej i

punktów granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywa nale y

bez u ycia sprz tu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje konieczno ci zlecenia

przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

*Niezb dne jest równie zachowanie zalece dotycz cych ustalenia lokalizacji istniej cego

uzbrojenia terenu za pomoc próbnych przekopów. Prace ziemne w miejscu zbli e i skrzy owa z

istniej cym uzbrojeniem bezwzgl dnie nale y wykonywa r cznie /bez u ycia sprz tu mechanicznego/.

Odkryte przewody zabezpieczy .

*Wszelkie zaistniałe zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaj powtórnego

uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwagi:

- Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomoc rodków komunikacji elektronicznej.

- Uzgodnienie niniejsze jest opini techniczn i nie zast puje pozwolenia na budow wydawanego zgodnie z obowi zuj cymi przepisami prawa budowlanego.

- Tre protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie koordynacyjnej za pomoc rodków komunikacji elektronicznej.

- Informacja o podmiotach zawiadomionych o naradzie, które w niej nie uczestniczyły:

HAWA TELEKOM

ORANGE POLSKA S.A

FIBERHOST S.A.

WSS

Ustawa Prawo Geodezyjne i kartograficzne nie nakłada na projektantów/inwestorów konieczno ci dokonywania dodatkowych uzgodnie z

zarz dzaj cymi sieci uzbrojenia terenu w zakresie przeprowadzanych przez Prezydenta/wykonuj cego funkcj Starosty/ narad

koordynacyjnych.