

**NOTATKA TECHNICZNA z dn. 14.05.2026 r.**  
**do OPINII GEOTECHNICZNEJ określającej warunki gruntowo-wodne na**  
**potrzeby modernizacji budynku przy ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu i**  
**zagospodarowania jego otoczenia w obrębie działki nr ewid. 32 z lutego 2026 r.**

Niniejsza notatka techniczna sporządzono celem przekazania informacji dot. stanu i rodzaju gruntu budującego nasypy niekontrolowane i budowlane udokumentowane na terenie projektowanej Inwestycji.

Udokumentowane nasypy niekontrolowane (warstwa IA) charakteryzują się zróżnicowanym składzie frakcyjnym, w głównej mierze spiaszczone, z domieszkami gruzu ceglanego, żużla, humusu. Na podstawie oporów stawianych przez nasypy niekontrolowane na końcówkę wiercąca podczas wykonywania wierceń oraz analizy Opinii geotechnicznej z Dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb modernizacji budynku przy ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu i zagospodarowania jego otoczenia w obrębie działki nr ewid. 32 z maja 2022 r. stwierdzić można, że grunt ten znajduje się w stanie zbliżonym do stanu średnio zagęszczonego ( $I_s \sim <0,95$ ), lecz ze względu na jego skład grunt ten jest dyskwalifikowany jako podłoże do ew. posadowienia obiektu.

Nasypy budowlane (warstwa IB) charakteryzują się natomiast stosunkowo przewidywalnym składem, który w głównej mierze złożony jest z piasków drobnoziarnistych. Na podstawie oporów stawianych przez nasypy niekontrolowane na końcówkę wiercąca podczas wykonywania wierceń oraz analizy Opinii geotechnicznej z Dokumentacją badań podłoża gruntowego dla potrzeb modernizacji budynku przy ul. Wieniawskiego 3 w Poznaniu i zagospodarowania jego otoczenia w obrębie działki nr ewid. 32 z maja 2022 r. można stwierdzić, że grunt ten znajduje się w stanie zbliżonym do stanu średnio zagęszczonego ( $I_s \sim 0,95 \div 0,97$ ).

**Opracował:** mgr Bartłomiej Boczkowski

upr. geol.: VII-1849

**mgr Bartłomiej Boczkowski**

upr. geol. VII - 1849

