

Warszawa, dnia 28.05.2025

## Informacja Techniczna nr IT/073/25

*Dot.: obróbka płyt ogniochronnych*

Promat informuje, iż płyty ogniochronne PROMATECT / PROMAXON mogą być wykończone dowolną gładzią gipsową lub poprzez pomalowanie farbą. Jako warstwę nawierzchniową rekomendowane jest stosowanie farb nierozcieńczonych lub emulsyjnych. Płyty nie zmieniają swoich parametrów fizycznych i ogniochronnych w skutek poddania ich obróbce poprzez malowanie.

Z poważaniem,

Bartosz Fiedorowicz

Promat | Etex Poland Sp. z o.o.

**PROMAT**  
Starszy Specjalista ds. Technicznych  
*Fiedorowicz*  
mgr inż. Bartosz Fiedorowicz