

ZAŁĄCZNIK NR 04 - ZESTAWIENIE WENTYLATORÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM
UAM WILLA - WIENIAWSKIEGO 3

Lp	Symbol wentylatora	Obsługiwane pomieszczenie	Lokalizacja wentylatora	Wydajność linii (V)	Spręż (dp)	ilość	SFP max	Szczegół wyk. kanałów	Szczegół wyk. wentylatora	dodatkowy osprzęt wentylatora				
				m3/h	Pa	szt.	kW/(m3/s)			tłumik akustyczny	przepustnica samozamykająca	króćce elastyczne	wyłącznik serwisowy	regulator obrotów/potencjometr
WILLA A														
1	LWD-S.1	Sanitariaty	Poddasze nieużytkowe	350	200	1	0,8	ocynk / min. Klasa C wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ kanałowy typu silent	TAK (x2)	TAK	TAK	TAK	TAK
2	LWD-S.2	Pom. porządkowe	Poddasze nieużytkowe	50	200	1	0,8	ocynk / min. Klasa C wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ kanałowy typu silent	TAK (x2)	TAK	TAK	TAK	TAK
3	LWD-S.3	Sanitariaty	Poddasze nieużytkowe	330	200	1	0,8	ocynk / min. Klasa C wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ kanałowy typu silent	TAK (x2)	TAK	TAK	TAK	TAK
4	LWD-T.1	Pom. techniczne w piwnicy	Poddasze nieużytkowe	210	200	1	0,8	ocynk / min. Klasa C wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ kanałowy typu silent	TAK (x2)	TAK	TAK	TAK	TAK
5	LWD-T.2	Pom. śmietnika	Pom. śmietnika - budynek C	360	100	1	0,8	ocynk / min. Klasa C wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ kanałowy typu silent	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
6	LWD-T.3	Pom. gospodarcze	Pom. gospodarcze - budynek C	210	100	1	0,8	ocynk / min. Klasa C wg PN EN 1507 i PN EN 12237	standard/ kanałowy typu silent	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK