

ARMATURA:

- ⊗ - zawór regulacyjny 3-drogowy
- ⊕ - termometr techniczny
- - zawór zwrotny
- - zawór odcinający
- ZKP - zawór kontrolno - pomiarowy (równoważący)
- PM - pompa obiegowa mieszająca
- F - filtr siatkowy skośny
- M - manometr techniczny
- ⊕ - odpowietrznik automatyczny - montować w najwyższych punktach instalacji
- ⚡ - zawór spustowy ze złączką do węża

Typosereg rur do instalacji ciepła technologicznego ze stali nierdzewnej nr. 1.4404 produkcji SANHA:
 dz Ø18x1,0mm (dw = 16,0mm)
 dz Ø22x1,2mm (dw = 19,6mm)
 dz Ø28x1,2mm (dw = 25,6mm)
 dz Ø35x1,5mm (dw = 32,0mm)
 dz Ø42x1,5mm (dw = 39,0mm)

ZASTRZEŻENIA PRAWNE
 Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. 1994 nr 24 poz. 83).
 Biuro projektowe nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych i niepełnych wersji projektu. Wszystkie rysunki powinny być rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami branżowymi. Jako całość projektu należy rozumieć opracowania projektowe w formie rysunkowej i dokumentację opisową.
 Niestosowne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę /zgodnie z art. 36a, ust. 5 prawa budowlanego/

| | |
|---|---|
| Inwestycja Budowa siedziby Instytutu Historii Sztuki i Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza | |
| Nazwa obiektu budowlanego Budynek szkolnictwa wyższego | |
| Zamawiający Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. H. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań | Branża Sanitarna |
| Adres budowy ul. Wieniawskiego 3, 61-712 Poznań | Numer rysunku PT-ICO-08 |
| Stadium Projekt techniczny | Skala - |
| Tytuł rysunku Schemat instalacji ciepła technologicznego Budynek A | Data sporządzenia rysunku 27.05.2025 |
| Projektant mgr inż. Jarosław Hernes | Data sprawdzenia rysunku 27.05.2025 |
| Opracowujący mgr inż. Maciej Łączny | WKP/0123/POOS/07 |
| inż. Kacper Łabiński | |
| Sprawdzający dr inż. Tomasz Pawłowski | WKP/0267/POOS/06 |
|  SPA BIURO PROJEKTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Podlaska 13, 60-623 Poznań telefon 048 61 8484190 e-mail: spa@spa-sadowski.pl | |
| Strona | |

